



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

**Oddelek za
gospodarske
dejavnosti
in promet**

Trg mladinskih delovnih brigad 7
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 17 00
faks: 01 306 17 01
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 90000-5/2017-23

Datum: 11.5.2017

Mestni svet MOL

Mestni trg 1

1000 Ljubljana

Zadeva: Odgovor na vprašanje mestne svetnice Svetniški klub SDS, ga. Ksenija Sever

Spoštovani,

Vezano na vprašanje mestne svetnice Svetniški klub SDS, ga. Ksenija Sever, 90000-5/2017-6 z dne 18.4.2017,

Priključitev na kanalizacijsko omrežje naselja Dvor, Stanežiče in Medno

Krajani naselja Dvor, Stanežiče in Medno v Četrtni skupnosti Šentvid niso priključeni na kanalizacijsko omrežje. Šentviški hrib je vodonosnik za črpališče vode za Ljubljano, pod tem hribom pa so ta tri naselja. Prav tako ni vključena izgradnja kanalizacijskega sistema v predlog izvedbenega načrta trajnostne urbane strategije MOL IN TUS 2014-2020. Zato postavljam sledeča vprašanja:

1. Zakaj ta naselja niso vključena v projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje« ?
2. Ali je izdelana projektna dokumentacija za priključitev teh treh naselij na kanalizacijsko omrežje MOL ?
3. Prosim za rok, katerega leta bodo ta naselja priključena na kanalizacijsko omrežje.

Podajamo sledeči odgovor:

Dograditev javne kanalizacije na že poseljenih območjih spada med prednostne okoljske projekte Mestne občine Ljubljana, skladno z usmeritvami Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je izvedbeni akt na nivoju države in predstavlja implementacijo evropske direktive Urban Waste Water Directive v RS.

Gradnja manjkajoče javne kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode je vključena v projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja -

Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, **večjih od 2000 PE**", s katerim MOL kandidira za sredstva EU v perspektivi 2014-2020.

Po kriterijih Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, spada naselje Dvor v aglomeracijo ID 3655, naselje Medno v aglomeracijo ID 3664 in Stanežiče v aglomeracijo ID 3660 in 3659, ki so uvrščene v Osnovni program, poglavje 6.1.8. (poselitvena območja, ki so obremenjena **med 50 in 2000 PE** ter gostoto obremenjenosti več kot 20 PE/ha ter več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami).

Vsa tri naselja se nahajajo izven območja aglomeracij z obremenitvami več kot 2000 PE.

Za naselje Dvor, Medno in Stanežiče je izdelana projektna dokumentacija – Idejna rešitev št. 3189K: Ureditev oskrbe z vodo in odvajanje odpadne vode na območju Mestne občine Ljubljana, maj 2009, ki jo je izdelal JP VO-KA.

Predvideno je, da se bo po izgradnji manjkajoče javne kanalizacije na območjih, ki spadajo v aglomeracijo z območjem obremenjenosti večjo od 2000 PE pristopilo k izvajanju gradnje javne kanalizacije v preostalih območjih.

Prijazen pozdrav.



Sekretar - Vodja oddelka
David Polutnik

Poslano/vročiti:

- MOL, Služba za organiziranje dela MS, g. Matjaž Bregar