PE SE1 (največ 8 stanovanjskih enot)
- ni predmet obdelave PGD

P=272.00-272.40
do K+P+1

t=271.40-272.80

P=272.00-272.40
do K+P+1

P=272.00-272.40
do K+P+1

PE SD1 (objekt družbenih dejavnosti)-ni predmet obdelave PGD
do P+1+T

Zazidljivo območje
4800m2, Fz=40%; do P+2+T
ocena max. 50 stanovanj

povezava na projektiran NL DN150 po Cesti Španskih borcev

VODOVOD "V2": NL DN100; l=72m (I. faza)

VODOVOD "V3": NL DN100; l=139m (I. faza)

VODOVOD "V1": NL DN100; l=43,5m (I. faza) 33,5m (DN150) 100m (DN100)

VODOVOD "V1": NL DN100; l=85m (86m I. faza + 99m II. faza)

VODOVOD "V4": NL DN100; l=101,5m (I. faza)

VODOVOD "V3": NL DN100; l=43m (I. faza)

VODOVOD "V3": PE100 d63; l=2,5m (I. faza)

VODOVOD "V1": NL DN100; l=185m (86m I. faza + 99m II. faza)

I. faza

II. faza

Območje zazidljivo po OPN

Območje OPPN 253 Stanovanjska zazidava Kašelj - del in 103 Kašelj - del

Območje OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj

S1

S2

A1

A2

OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ - DEL IN 103 KAŠELJ - DEL

(največ 70 + 15% stanovanjskih enot)
- ni predmet obdelave PGD

P=272.70

K+P+2

K+P+1+2T

P=274.50

P=274.50

gradbena meja zemljišča

PE SV1 (največ 78 stanovanjskih enot)
- ni predmet obdelave PGD

t=271.00-272.70

P=272.70

P=272.70

P=272.70

P+2

PE SV2 (največ 26 stanovanjskih enot)
- ni predmet obdelave PGD

P=272.60-272-70

t=267.80-275.50

P+2

gradbena meja zemljišča

LEGENDA

- Obstoječi javni vodovod
- Obstoječi vodovodni priključek
- Obstoječi interni vodovod
- Obstoječi vodovod se ukinja zaradi gradnje po tem projektu
- Projektiran javni vodovod v tem projektu
- Predvidena obnova hišnega vodovodnega priključka ob gradnji javnega vodovoda po tem projektu (NI predmet načrta, obnovijo se vsi priključki, ki jih tangira obnovi javnega vodovoda (te ni zajeano drugače 432)
- Predvidena prevezava internega vodovoda (Ni predmet tega načrta javnega vodovoda)
- nH80 — Projektiran nadtalni hidrant v tem projektu
- pH80 — Projektiran podtalni hidrant v tem projektu
- pH-bl.80 — Projektiran podtalni hidrant-blatnik v tem projektu
- Fz — Projektiran zračnik v tem projektu
- Z100 Combi — Projektirana sektorska zaporna armatura (zasun) v tem projektu
- 8 — Točka vodovoda (montažna shema – obdelava v PZI)
- Zakoličbena točka vodovoda (oznaka) obravnavanega v tem projektu
- VODOV.... HVP6 — Ime vodovoda, material in dolžina cevi
- C. C. — Oznaka hišnega vodovodnega priključka
- Oznaka prečnega preseza
- Predviden javni vodovod v drugi projektni dokumentaciji (Ni predmet tega projekta)
- Predvideni novi hišni vodovodni priključki v drugi dokumentaciji (Ni predmet tega projekta)

S
Z V
J

OPOMBE: Obnova hišnih vodovodnih priključkov ni del tega načrta javnega vodovoda, priključki se obnovijo skladno z veljavno zakonodajo in pod nadzorom ter navodilih izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo.
Hišni priključki so prikazani informativno. Novi priključki na javni vodovod se zgradijo izključno na podlagi PZI načrta hišnega priključka in soglasja za priključitev na javno vodovodno omrežje, ki ga izda izvajalec javne službe oskrbe z vodo na podlagi PZI načrta priključka!
Po potrebi se dimenzija priključka prilagodi dejanski porabi vode (obvezno na podlagi hidravlične izračuna).

Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantom!
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

spremembe:	datum spremembe:

KONO
svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

Grablovičeva ul.30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

investitor:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1 1000 Ljubljana	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA Zamikova 3 1000 Ljubljana
objekt:	UREDITEV JAVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE Z ZUNANJO UREDITVIJO V NASELJU OB CESTI ŠPANSKIH BORCEV V POLJU	
vrsta projekta:	PGD – Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja	
vrsta načrta:	3/2 – Načrt vodovoda	
vsebina risbe:	Situacija vodovoda	
odg. vodja projekta:	Uroš Pust, univ.dipl.inž.gradb.	IDEN.ŠT.: G-2765
odg. projektant:	Jernej Mlinarič, univ.dipl.inž.gradb.	IDEN.ŠT.: G-3533
proj. sodelavci:		
št. načrta:	1758-V/18	št.risbe: 3/2.5.2
merilo:	1:500	datum: maj 2018

05.07.2018

J:\2017\1668_1758_Španski borci\1758-V\PGD\grafika\1758-V_PGD.dwg
05.07.2018