



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28**

1000 LJUBLJANA

Prejeto:	23-03-2018	Sig. z.:	LJG
Številka zadeve:	3504-40/2016-207	Pril.:	
		Vredn.:	

Vaš znak: 3504-40/2016-180
Naš znak: 30-1/2018-11937
Datum: 16.3.2018

ZADEVA: Izdaja drugega mnenja k predlogu tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Ljubljana - strateški del

Elektro Ljubljana d.d. za SODO – sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo in na osnovi 48. člena Energetskega zakona /EZ/ (Ur.l. RS št. 17/14) in 3. odstavkom 51.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. l. RS št. 33/07, 108/10, 57/12 in 109/2012) izdaja

DRUGO MNENJE

k predlogu tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - strateški del

I. UGOTOVITVE

Mnenje se izdaja k dokumentaciji:


- Vloga za izdajo drugega mnenja, št. 3504-40/2016-180 prejeta dne 21.2.2018,
- Osnutek odloka za podajo mnenja (s spletnega strežnika <http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno>).

V predlogu Sprememb in dopolnitev OPN MOL SD so upoštevane splošne usmeritve s področja elektroenergetskih objektov namenjenih prenosu in distribuciji električne energije.

Lep pozdrav!

Pripravil:

Tine Šteblaj



V vednost:

- OE ORDO
- OE SDO (ga. Darija Rus Jamnik)
- arhiv

Direktor DE Ljubljana mesto:
Roman Jesenko



3/2,3/2

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28

1000 LJUBLJANA

spis
(mm)
mit

	Mestna občina Ljubljana	Oddelek za urejanje prostora
2	Mestna uprava	
Prejeto:	23 -03- 2018	Sig. z.: L36
Številka zadeve:	3504-40/2016-208	Prih.:
		Vredn.:

Vaš znak: 3504-40/2016-68
 Naš znak: 30-1/2018-12015
 Datum: 16.3.2018

ZADEVA: Izdaja drugega mnenja k predlogu tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del

Elektro Ljubljana d.d. za SODO – sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo in na osnovi 48. člena Energetskega zakona /EZ/ (Ur.l. RS št. 17/14) in 3. odstavkom 51.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. l. RS št. 33/07, 108/10, 57/12 in 109/2012) izdaja

DRUGO MNENJE

k predlogu tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - IZVEDBENI DEL

I. UGOTOVITVE

1.) Mnenje se izdaja:

- k dokumentaciji:
- Vloga za izdajo drugega mnenja, št. 3504-40/2016-179 prejeta dne 21.2.2018;
 - Predlog odloka za podajo mnenja (s spletnega strežnika <http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno>).

Podajamo pozitivno drugo mnenje v kolikor se dokumentacija dopolni v naslednjih delih:

Tekstualni del:

- 47. člen (prva točka, preglednica 13) je potrebno uskladiti s 468. členom Energetskega zakona (EZ-1) v delu, ki velja za elektroenergetske objekte,
- v 47. členu druga točka se doda beseda od, tako da bo besedilo skladno z EZ-1:

*Varovalni pas je zemljiški pas na vsaki strani osi linijskega voda oziroma na zunanji strani varovalne ograje objekta ali **od** zunanjeja zidu objekta, če ta nima varovalne ograje.*

- 49. člen šesta točka se dopolni z napetostnim nivojem tako da se glasi:
 (6) V kolektorju potekajo naslednji objekti okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture:
 - vodovodno omrežje,
 - omrežje daljinskega ogrevanja in hlajenja,
 - elektroenergetsko omrežje **0,4 – 20kV**,
 - omrežje javne razsvetljave,
 - elektronsko komunikacijsko omrežje.
- Tekstualni del se popravi v smislu, da bo na področju, kjer stoji razdelilna transformatorska postaja RTP Center omogočena rekonstrukcija le te.

Grafični del:

- v karti 3.1 je potrebno pravilno vrisati regulacijsko linijo - varovalni pas okoli objekta RTP Bežigrad (pas sega 15 m od ograje objekta),
- v kartah 3.1, 3.2, 4.5,... je potrebno vrisati lokacijo obstoječe RTP Center,
- za predvideno RTP Rudnik s priključnim daljnovodom, se lahko področje namenske rabe z oznako »E«, zmanjša v skladu z izdelanimi IDZ.

Lep pozdrav!

Pripravil:
Tine Šteblaj



V vednost:

- OE ORDO
- OE SDO (ga. Darija Rus Jamnik)
- arhiv

Direktor DE Ljubljana mesto:
Roman Jesenko




3/2/3/2

Podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana