

IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE

za PZI

Investitor	Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Stavba	SKATEPARK STOŽICE
Lokacija stavbe	1000 Ljubljana , Vojkova cesta 100
Katastrska občina	STOŽICE
Parcelna številka	1005/3
Koordinate lokacije stavbe (Y, X)	Y= 463561 km X= 104128 km
Vrsta stavbe	1265001 Stavbe za šport
Etažnost:	2

Projektant	Sadar+Vuga d.o.o., Wolfova ulica 1, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta	Martin Starc, univ.dipl.inž.arh., A-1039
Izdelovalec izkaza	Tomaž Juršič dipl.inž.les.
Izdelano na podlagi elaborata	042-05-20 URE
Datum izdelave izkaza	20.05.2020

Opomba:	Ker gre za poseg v manj kot 25% toplotnega ovoja, se glede na 2. odstavek 2. člena Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ), preverijo samo ali so izpolnjene zahteve glede toplotne prehodnosti iz tabele 1 točke 3.1.1 tehnične smernice za graditev TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije.
----------------	--

TOPLOTNE PREHODNOSTI ELEMENTOV OVOJA STAVBE					
NEPROZORNI ELEMENTI					
Oznaka elementa	Orientacija, naklon	Površina (m ²)	U (W/m ² K)	U _{max} (W/m ² K)	
Stena med skateparkom in garažo - 30cm	V	630	0,249	0,28	
Stena proti stopnišču	S	42	0,567	0,70	
Stena med skateparkom in garažo - 20cm	S	50	0,257	0,28	
Strop med skateparkom in tribuno stadiona		1300	0,187	0,20	
Tla nad prehodom		8	0,320	0,35	
PROZORNI ELEMENTI					
Oznaka elementa	Orientacija, naklon	Površina (m ²)	U (W/m ² K)	U _{max} (W/m ² K)	Faktor prehoda celotnega sončnega sevanja g.F _s .F _c
/	/	/	/	/	/

Št. Elaborata: 042-05-20 URE	Projektant: Sadar+Vuga d.o.o., Wolfova ulica 1, 1000 Ljubljana	
Kraj, datum: 1000 Ljubljana, 20.05.2020	Odgovorni projektant: Martin Starc, univ.dipl.inž.arh., A-1039 _____	Izdelovalec: Tomaž Jusic dipl.inž.les. _____

