

IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Objekt: **SKATEPARK STOŽICE**

Lokacija: Park Stožice, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana

Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 100, 1000 Ljubljana

Vodja projekta: Martin STARC univ.dipl.inž.arh., A-1039

Izdelovalec elaborata: Tomaž JURŠIČ dipl.inž.les.

Datum izdelave projektne dokumentacije: maj 2020

Elaborat izdelan (ustrezno obkroži): **a) po smernici**
b) po zadnjem stanju tehnika

Zaščita pred hrupom v okolju

Izračun izveden na podlagi (ustrezno obkroži):

- a) mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici)**
b) izmerjenih ali izračunanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe :

$$L_{dvn} = 60 \text{ dB(A)}; \quad L_{noč} = 50 \text{ dB(A)}$$

Zvočna izolacija ovoja stavbe

				Načrtov. ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element oz. prostor		Projektne vrednosti		Izračun. vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka/pozic.	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)				Ustreza
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI						
1	FASADA – 30cm	R _w (dB)	41	59,3		
2	FASADA – 20cm	R _w (dB)	41	53,0		
ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI						
/	/	/	/	/	/	/

Zaščita pred hrupom v stavbi

Zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov

				Načrtov. ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element oz. prostor		Projektne vrednosti		Izračun. vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka/pozic.	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)				Ustreza
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)						
/	/	/	/	/	/	/
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice,						
/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/

Odmevni hrup

				Načrtov. ukrepi	Izvedeni ukrepi	
		Projektne vrednosti		Izračun. vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka /pozic.	Prostor	Oznaka veličine (enota)				Ustreza
3	Skatepark	ΔL (s)		8,95		

Opombe:

/

Podpis izdelovalca elaborata: **Tomaž Juršič d.i.l.**

Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika: