

Prejeto:	19-08-2022	Sig. z.:	TOL
Številka zadeve:	35021-15/2020-120	Pril.:	/
		Vredn.:	/

Ljubljana, 16.8.2022

Št. dopisa: VOK-350-044/2022-005

Št. mnenja: MN-20/22K

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA,  
MESTNA UPRAVA, ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA  
POLJANSKA CESTA 28**

**1000 LJUBLJANA**

**Zadeva: Prvo mnenje k prostorskemu aktu - Občinski podrobní prostorski načrt LEK - EUP ŠI-408  
(osrednji del) – kanalizacija - ponovna zahteva za dopolnitev**

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom dopis št. 35021-15/2020-111 z dne 27.7.2022 in priloženim dopolnjenim gradivom vam posredujemo mnenje o skladnosti osnutka OPPN Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del) in okoljskega poročila s predhodno izdanimi smernicami za področje kanalizacije.

Po pregledu dopolnjenega tekstovnega in grafičnega gradiva odloka, ki smo ga skupaj z dopisom prejeli po elektronski pošti vam sporočamo, da je bil Zbirni načrt komunalnih vodov delno ustrezno dopolnjen, prav tako je bilo dopolnjeno okoljsko poročilo.

Pripravljen osnutek OPPN je treba dopolniti še v delu, ki povzema rešitev odvodnjavanja predvidene povezovalne ceste s strani projektanta Lineal (IDZ projekt). Ni namreč dovoljen varnostni preliv ponikovalnic v javni kanal. Predlagamo tudi, da se predvidene ponikovalnice izvedejo v raščenem terenu ob predvideni cesti.

Preveri in pravilno naj se vriše dolžina predvidene obnovljene trase javnega kanala DN 300. Kanal je bil v sklopu PN 3492K delno podaljšán, kar bo omogočalo lažje naknadno priključevanje komunalne odpadne vode iz predvidenih objektov na južnem območju OPPN.

Osnutek OPPN Lek naj se dopolni in se nam ponovno predloži v pregled.

Lep pozdrav.

Pripravila:  
Simona Viršek

Vodja razvojne službe:

Nataša Šušteršič

JAVNO PODJETJE  
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.  
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233  
1001 Ljubljana

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko

Dostaviti:

- naslovnik,
- arhiv RS,
- glavni arhiv podjetja.