



Radialni ventilator
MELTEM Vario tip V-II
UB 100-N
 $V=80 \text{ m}^3/\text{h}$
 $H_{ex}=100 \text{ Pa}$
 $P=36 \text{ W}$
 $U=230 \text{ V}/50\text{Hz}$
(enako velja za MELTEM
Vario tip V-II UB
30/100-NZ)

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum spremembe:
------------	-----------------	------------------



BIROPETKOVSKI

Biro Petkovski, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče
posta@biro-petkovski.si
www.biro-petkovski.si
Tel.: 01/563-60-40

Načrt:	STROJNE INŠTALACIJE - PREZRAČEVANJE			
Vsebina:	DETAJL VGRADNJE VENTILATORJA			Merilo: 1:x
Investitor:	JSS MOL Zarnikova 3, Ljubljana			
Objekt:	STANOVANJSKI OBJEKT - ZARNIKOVA 4 LJUBLJANA			
Odg. vodja proj.:	Gregor Bauer, u.d.i.a.	Id. št.	ZAPS A-1180	Vrsta projekta: PZI
Odg. projektant:	Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	Id. št.	IZS S-0376	Številka načrta: 110713/2-S
Projektant:	Vilko Urankar, str. teh.	Id. št.		Datum izdelave: oktober 2017
Sodelavec:		Id. št.		Številka lista: PR.9