



LEGENDA:  
Završeni zrak (ZAZ)

OPOMBA:  
V vsa kolena kanalov z nadtlakom (vtočni zrak, završeni zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne lopute!

Sprememba:		Opis spremembe:		Datum spremembe:	
		BIROPETKOVSKI			
		Biro Petkovski, d.o.o., Ljubljana Podjetje za projektiranje in inženiring Bričeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče posta@biro-petkovski.si www.biro-petkovski.si Tel.: 01/563-60-40			
Načrt:		STROJNE INŠTALACIJE - PREZRAČEVANJE			
Vsebina:		TLORIS PODSTREHE		Merilo: 1:50	
Investitor:		J&S MOL Zarnikova 3, Ljubljana			
Objekt:		STANOVANJSKI OBJEKT - ZARNIKOVA 4 LJUBLJANA			
Odg. vodja proj.:		Gregor Bauer, u.d.i.a.	Id. št.	ZAPS A-1180	Vrsta projekta: PZI
Odg. projektant:		Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	Id. št.	IZS S-0376	Številka načrta: 110713/2 - S
Projektant:		Vilko Urankar, str. teh.	Id. št.		Datum izdelave: oktober 2017
Sodelavec:			Id. št.		Številka lista: PR.7