








| POZ. | OZNAKA | DN(mm) | KOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Priključna cev PE100 | 32 | 1 |
| 2 | Zaščitna cev PE80 | 80 | 1 |
| 3 | Tesnilo za zaščitno cev | | |
| 4 | Spojka za PE cevi | 32/d40 | 2 |
| | Hawle 6100 | | |
| 5 | Navojna krogelna pipa | 40 | 1 |
| 6 | Zmanjševalni kos | 40/25 | 2 |
| 7 | Montažna konzola z | 25 | 1 |
| | nastavljivi spojnicami | | |
| 8 | Vodomer | 25 | 1 |
| 9 | Navojna krogelna pipa | 40 | 1 |
| | z izpustom | | |
| 10 | Interna inštalacija | 32 | 1 |
| 11 | Podstavek za vodomer | | |
| 12 | Zmanjševalni kos | 40/32 | 2 |

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum spremembe: |
|---|---|---|
| | | |


BIROPETKOVSKI

Biro Petkovski, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče
posta@biro-petkovski.si
www.biro-petkovski.si
Tel.: 01/563-60-40


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Načrt: | STROJNE INŠTALACIJE - VODOVODNI PRIKLJUČEK | | | | |
| Vsebina: | ZUNANJI VODOMERNI JAŠEK | | | Merilo: | 1:20 |
| Investitor: | JSS MOL<br>Zarnikova 3, Ljubljana | | | | |
| Objekt: | Stanovanjska stavba z bivalnimi enotami<br>Pečinska ulica 2, 1260 Ljubljana - Polje | | | | |
| Odg. vodja proj.: | Jadranka Grmek, u.d.i.a. | Id. št. | ZAPS A-0038 | Vrsta projekta: | PZI |
| Odg. projektant: | Jernej Gnidovec, u.d.i.s. | Id. št. | IZS S-0376 | Številka načrta: | 010917/1 - S |
| Projektant: | Vilko Urankar, str. teh. | Id. št. | | Datum izdelave: | december 2017 |
| Sodelavec: | | Id. št. | | Številka lista: | VP.4 |