

LEGENDA:


- A Podometna omarica z vgrajenimi kalorimetri in vodomeri za posamezno stanovanjsko enoto
- B Kopaljški cevni radiator 500 VOGEL&NOOT tip DION 176x500mm
- C Kopaljški cevni radiator 600 VOGEL&NOOT tip DION 176x600mm
- D Podometna doza za notranjo enoto split sistema dim.:430x130x65mm spodnji rob 237cm od tal
- E Predvidena lokacija notranje enote split sistema
- F Protismradni sifon HL138 na koti 215cm od tal
- G Predvidena lokacija zunanje enote split sistema

LEGENDA:

- P1 18/25°C - oznaka prostora s temperaturo ogrevanja/hlajenja
- P1.1 - oznaka divžnega voda radiatorskega ogrevanja
- regulacija, ožičenje
- odvod kondenzata
- freonski razvod
- ogrevalna voda - radiatorji

OPOMBE:

- razvode ogrevne vode v tlaku in stenah do posameznih grelnih teles se izvede z difuzijsko odpornimi večplastnimi cevmi in fitinji za zatiskanje (maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C).
- razvode ogrevne vode vodene vidno se izvede s cevmi iz nelegirane jekla E195 z materialom 1.0034 ter fitinji za zatiskanje (PRESS sistem) po EN 10305
- vse razvode ogrevne vode vodene vidno znotraj toplotnega ovoja stavbe se izolira skladno z zahtevami Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkovitosti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10) ter Tehnične smernice TSG-1-004:2010

Sprememba:		Opis spremembe:		Datum spremembe:	
<div><div><div></div><div>BIROPETKOVSKI</div></div><div><div><div>Biro Petkovski, d.o.o., Ljubljana</div><div>Podjetje za projektiranje in inženiring</div><div>Brdova ulica 25, 1231 Ljubljana Ortoče</div><div>posla@biro-petkovski.si</div><div>www.biro-petkovski.si</div><div>Tel.: 01/563 40 40</div></div></div></div>					
Načrt:		STROJNE INŠTALACIJE - OGREVANJE IN HLAJENJE			
Vsebina:		TLORIS 1. NADSTROPJA		Merilo: 1:50	
Investitor:		JSS MOL Zarnikova 3, Ljubljana			
Objekt:		Stanovanjska stavba z bivalnimi enotami Pečinska ulica 2, 1260 Ljubljana - Polje			
Odg. vodja proj.:		Jadranka Grmek, u.d.l.a.	Id. št.	ZAPS A-0038	Vrsta projekta:
Odg. projektant:		Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	Id. št.	IZS S-0376	Številka načrta:
Projektant:		Matjaž Rupnik, d.i.s.	Id. št.		Datum izdelave:
Sodelavec:			Id. št.		december 2017
					OH.3