

Mestna občina
Plinovodi
Povezani z energije
Mestna uprava

14

Prejeto:	21-06-2024	Sig. z.:	222
Številka zadeve:	351-98/2017-263	Prih.:	
		Vredn.:	

FIN ARS d.o.o.
Podvine 36
1410 Zagorje

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 58 20 700,
F: +386 1 58 20 701
IBAN: SI56 0310 0100 2465 515, SKB d.d., Ljubljana
IBAN: SI56 0292 3025 4424 156, NLB d.d., Ljubljana
ID za DDV: SI31378285

Datum: 19.6.2024

Znak: S20-155a/P-MP/RKP


Zadeva: MESTNA OBČINA LJUBLJANA - Ureditv Atletskega centra Ljubljana - dopolnitev mnenja za poseg v varovalni pas prenosnega sistema plina po opustitvi odseka prenosnega plinovoda

Za predmetne načrtovane posege v varovalni pas prenosnega plinovoda LJ-20100 smo dne 20. 12. 2022 izdali mnenje št. S20-155/P-MP/RKP. Skladno s sklenjenim Aneksom št. 1 k sporazumu o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z nadgradnjo s prestavitvijo prenosnega plinovoda LJ-20100 v okviru ureditve Atletskega centra Ljubljana, ureditve javne infrastrukture in podhoda za potrebe Atletskega centra Ljubljana, ki je bil sklenjen dne 13. 6. 2024 in našim obvestilom o opustitvi dela prenosnega plinovoda na območju gradnje ACL št. S22-097b/P-MP/RKP z dne 22. 2. 2024 ugotavljamo, da se z opustitvijo predmetnega dela prenosnega plinovoda, ki ne predstavlja več omejitev v prostoru, območje načrtovane gradnje (ureditev Atletskega centra Ljubljana, ureditev javne infrastrukture in podhoda za potrebe projekta ACL) ne nahajajo več v varovalnem pasu (2 x 65 m) obstoječega prenosnega plinovoda LJ-20100, MRP Verovškova - MP Union (premer 200 mm, tlak 1 bar, MO LJUBLJANA), ki je v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina. Odmik območij načrtovane gradnje od aktivnega - neopuščene prenosnega plinovoda oz. prenosnega plinovoda v uporabi, ki predstavlja omejitev v prostoru, znaša cca 200 m.

Investitor načrtovane gradnje mora v primeru fizične odstranitve celotnega odseka opuščene prenosnega plinovoda znotraj območja zadevne gradnje ali njegovih odsekov na tem območju obvestiti operaterja prenosnega sistema najmanj 30 dni prej (Služba vzdrževanja). Morebitno fizično odstranitev prenosnega plinovoda mora ves čas nadzirati pooblaščen predstavnik operaterja prenosnega sistema plina. V primeru fizične odstranitve plinovodne cevi se mora operaterju prenosnega sistema dostaviti Evidenčni list, ki se mora glasiti na operaterja prenosnega sistema.

Skladno s 43. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP in 133/23) se mnenje pridobi, če je nameravana gradnja takšna, da je zanjo v skladu s predpisi treba pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca, ali če je gradnja v varovalnem pasu infrastrukture.

Družba Plinovodi d.o.o. izdaja smernice, mnenja, projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 60/19 - uradno



PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.; Ljubljana;
Okrožno sodišče v Ljubljani; matična št.: 1954288000; osnovni kapital: 98.733.790,00 EUR.


prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE, 204/21 - ZOP in 44/22 - ZOTDS) in Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP in 133/23) v območju varovalnih pasov (65 m na vsako stran prenosnega plinovoda, 65 m od ograje nadzemnih objektov prenosnega sistema in 100 m od ograje kompresorske postaje) prenosnega sistema plina.

Na podlagi gornjih navedb se ugotavlja, da je nameravana gradnja s stališča varovanja prenosnega sistema plina sprejemljiva.

Pripravil
mag. Mladen Pajk, univ. dipl. inž. str.

Vodja Službe za investicije
Samo Popek, univ. dipl. inž. str.

P-78



Plinovodi

Popek

V vednost:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, g. Iztok Obreza, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

