

LEGENDA:

- Obstoječ javni vodovod
- Obstoječ interni vodovod
- Projektiran javni vodovod
- Interni vodovod – predviden priključek
- HVP1
- B
- Zakoličbena točka vodovoda (oznaka) obravnavanega v tem načrtu
- VODOVOD "V", NL ... Ime vodovoda, material in dolžina cevi
- HVP 1 Oznaka predvidenega internega vodovodnega priključka
- Območje obdelave – razširitev pokopališča Vič 1.faza
- A, A Oznaka prečnega prereza
- Parcelna meja

S Z V J

Zakoličbena točka	X	Y	Stacionaža (m)	Kota terena (m n.v.)	Kota dna (m n.v.)	Globina dna cevovoda (m)
A	458841,46	100229,55	0	295,85	293,44	2,41
B	458839,08	100219,73	10,108	295,93	293,49	2,44
C	458841,45	100203,63	26,379	296,03	293,96	2,07
D	458838,47	100164,98	65,146	295,4	294,1	1,3
E	458842,10	1002277,00	/	295,85	/	/

OPOMBE:
1) Ocena globine vodovoda, natančna globina obstoječega vodovoda na območju obravnave ni znana, zato bo treba padce nivelete ugotoviti in skupaj s projektantom prilagoditi dejanskim razmeram, ugotovljenim ob izkopu.

2) Hišni priključki so prikazani informativno. Novi priključki na javni vodovod se zgradijo izključno na podlagi PZI načrta hišnega priključka in soglasja za priključitev na javno vodovodno omrežje, ki ga izda izvajalec javne službe oskrbe z vodo na podlagi PZI načrta priključka!

Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantom!
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

spremembe:	datum spremembe:

KONO B
svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

Grablovičeva ul.30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

investitor:	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana		
naziv gradnje:	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ – 1. faza		
vrsta dokumentacije:	DGD – projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja		
področje načrta:	2 načrt gradbeništva – načrt javnega vodovoda		
vsebina risbe:	SITUACIJA VODOVODA		
vodja projekta:	Mojca Kalan Šabec, univ.dipl.inž.arh.	IDEN.ŠT.: ZAPS 0275 A	
pooblaščeni inženir:	Beno Kočevar, kom.inž.	IDEN.ŠT.: G-9085	
proj. sodelavci:	Miha Kočevar grad. teh., Nejc Mandelj dipl.inž.ok.grad.		
št. načrta:	1861-V/20	št. projekta: A-20-02	št.risbe: 4.1
merilo:	1:500	datum: junij 2020	