DETAJL KRIŽANJA IN PRIBLIŽEVANJA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV S KANALIZACIJO





OPOMBA:

V primeru, da minimalnih razmikov pri križanju kanalizacijske oz. vodovodne cevi s kablom ne bo mogoče doseči, bo potrebno kable mehansko zaščititi s cevjo, ki mora segati vsaj 1,5 m na vsako stran križanja.

sprememba	opis spremembe	datum	podpis

naročnik:
Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 LJUBLJANA

izvajalec:
VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.
2000 MARIBOR, Glavni trg 18a

podizvajalec:

projekt:
Komunalna infrastruktura Črnuški bajer (faza 2 in 3)

načrt:
0.2 VODILNI NAČRT
NAČRT KANALIZACIJE

	ime in priimek	id. številka
vodja projekta	B. ROZMAN udgi	G-2137
projektant	I. ČUJEŠ	G-9300
izdelal		

vsebina/naslov risbe:
DETAJL KRIŽANJA OBST. KOMUNALNIH VODOV S KANALIZACIJO

št. projekta:	oznaka načrta:	datum:
4236/22	0.2	oktober 2022
št. načrta: 4236/22-0.2		dopolnitev:

faza: PZI
merilo: M 1 : 25
avtor risbe: VGB Maribor
št. risbe/lista: G 4.3.1