



- ozemljitveni trak RH1 RF 30x3,5mm
- G sponka za povezavo ozemljilnega traku KON01
- ↓ M.P.1 Merilni spoj med ozemljilom in odvodnim vodnikom
- ⬜ M.P.1 Merilni spoj nameščen v merilni omarici
- ⬆️ Ozemljitev odtočne cevi

TEMELJNA PLOŠČA



±0.00 =281,80 m n.v.

Investitor: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL Zamirjeva ulica 3 1000 LJUBLJANA		Naziv objekta: Novogradnja stanovanjsko poslovnega objekta Polje IV Lokacija: k.o.Slape, p.št. 708/3,711/1,712/3,714/5,714/9	
Projektant:	"WEGO" Gregor Wolf s.p. Partizanska cesta 16 9250 Gornja Radgona		Vrsta načrta: ELEKTROINŠTALACIJ IN OPREME
	Ime in priimek	Ident. št.	Risba: STRELOVOD OZEMLIJLO
Odg. vodja proj.	B. HOJNIK, u.d.i.a.	A-0949	Vrsta projekta: PZI
Odg. projektant	D. AMBROŽ, u.d.i.e.	E-1345	
Sodelavec			Številka projekta: 01/07-2016/II
Datum izdelave: FEBRUAR 2018		Merilo: 1:100	Št. risbe: 4.30
Št. načrta:			