



SITUACIJA NA MOSTU

S



SITUACIJA S PODMOSTJEM


S
















LEGENDA	
	nadtalni hidrant / podtalni hidrant
	dovozna pot za intervencijska vozila
	dostopna pot za intervencijo
	zbirno mesto
	delovna površina za gasilce 7m x 12m

investitor:		Mestna občina Ljubljana
	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija t: +386 1 3061000 glavna.pisarna@ljubljana.si www.ljubljana.si	
vodilni projektant:		
	Levstikov trg 4a 1000 Ljubljana t: +386 1 2003591 f: +386 1 2003598 www.scapelab.com info@scapelab.com	
projektant načrta:		FOJKARFIRE, požarni inženiring d.o.o. Goinik 6a, 4204 Goinik T +386 (0)4 2568 860 M +386 (0)31 331 624 andrej@fojkarfire.si www.fojkarfire.si
objekt:	<b>Ena hiša – Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljane ter objekti upravnega središča (Galerija Cukrarna) Faža G</b>	
odgovorni vodja projekta:	Marko Studen, univ.dipl.inž.arh., M.Sc.	A-1226
odgovorni projektant požarne varnosti:	Andrej Fojkar, univ.dipl.inž.kem.inž., MSc	TP-0738
vrsta projekta:	PZI	
številka projekta:	2013-04	
elaborat:	ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI	
številka elaborata:	26/2013	
vsebina risbe (dokumenta):	SITUACIJA	
označba risbe (dokumenta):	PZI-POŽ	
revizija:	PZI-NOVO STANJE FAŽA G	
datum:	APRIL 2017	
merilo:	1:500	Številka lista: 1/8





- | LEGENDA   |  |
|---|--|
|  | Požarna odpornost 30 min.                            |
|  | Požarna vrata s samozapiralom in odpornostjo 30 min. |
|  | Požarna odpornost 60 min.                            |
|  | Požarna vrata s samozapiralom in odpornostjo 60 min. |
|  | Požarni sektor / požarna celica                      |
| EN 179  | Evakuacijska vrata skladna s SIST EN 179             |
| EN 1125   | Protipanih vrata skladna s SIST EN 1125              |
|  | Izhod iz prostorov v objektu                         |
|  | Smer evakuacije v objektu                            |
|  | Odvod dima in toplote z naravnim prezračevanjem      |
|  | Odvod dima in toplote s prisilnim prezračevanjem     |
|  | Ročni gasilni aparat                                 |
|  | Avtomatsko javljanje požara                          |
|  | Varnostna razsvetljava                               |
|  | Ročni javljalnik požara                              |

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM	PODPIS

investitor



Mestna občina  
Ljubljana

Mestna občina Ljubljana  
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija  
t: +386 1 3061000  
glava.pisarna@ljubljana.si  
www.ljubljana.si

vodilni projektant:

scapelab

Levstikov trg 4a  
1000 Ljubljana  
t: +386 1 2003591  
f: +386 1 2003598  
www.scapelab.com  
info@scapelab.com

projektant načrta:



**FOJKARFIRE, požarni inženiring d.o.o.**  
Golnik 6a, 4204 Golnik  
T +386 (0)4 2566 860  
M +386 (0)31 331 624  
[podrobi@fojkarfire.si](mailto:podrobi@fojkarfire.si) [www.fojkarfire.si](http://www.fojkarfire.si)

objekt

**Ena hiša – Celovita ureditev območja  
Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem  
Ljubljane ter objekti upravnega središča  
(Galerija Cukrarna)  
Faza G**

odgovorni vodja projekta:

Marko Studen, univ.dipl.inž.arh., M.Sc.

A-123

odgovorni projektant požarne varnost

Andrej Fojkar, univ.dipl.inž.kem.inž.,

TP-073

vrsta projekta:

**PZI**

Številka projekta:

2013-04

elaborat:

ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI

Številka elaborata:

26/2013

vsebinske risbe (dokumenta

TLORIS KLETI IN MEDET

oznacza risbe (dokumenta

P21-P32

revizija:

PZI-NOVO STANJE FAZA

datum


APRIL 2017

merilo

1:100

2





- LEGENDA ŠRAFUR
- obstoječa konstrukcija
  - armiran beton
  - opečni modularni blok
  - betonski zidak
  - mikroarmirani betonski estrih
  - zidni blok iz porobetona
  - prefabriciran sanitarni blok
  - toplotna izolacija

- LEGENDA
- Požarna odpornost 30 min.
  - Požarna vrata s samozapiralom in odpornostjo 30 min.
  - Požarna odpornost 60 min.
  - Požarna vrata s samozapiralom in odpornostjo 60 min.
  - Požarni sektor / požarna celica
  - Evakuacijska vrata skladna s SIST EN 179
  - Protipanih vrata skladna s SIST EN 1125
  - Izhod iz prostorov in objekta
  - Smer evakuacije v objektu
  - Odvod dima in toplote z naravnim prezračevanjem
  - Odvod dima in toplote s prisilnim prezračevanjem
  - Ročni gasilni aparat
  - Avtomatsko javljanje požara
  - Varnostna razsvetljava
  - Ročni javljalik požara

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM	PODPIS


Investitor: Mestna občina Ljubljana  
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija  
t: +386 1 5061000  
glavna uprava@ljubljana.si  
www.ljubljana.si














vodilni projektant: scapelab  
Londonski trg 4a  
1000 Ljubljana  
t: +386 1 2003591  
f: +386 1 2003598  
www.scapelab.com  
info@scapelab.com

projektant načrta: FOJKAR FIRE, požarni inženiring d.o.o.  
Galerija 6a, 4204 Gosnik  
t: +386 014 25561 800  
M: +386 (0)31 331 624  
arhiv@fojkarfire.si www.fojkarfire.si

objekt:	Ena hiša – Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljane ter objekti upravnega središča (Galerija Cukrarne) Faza G		
odgovorni vodja projekta:	Marko Studen, univ.dipl.inž.arh., M.Sc.	A-1226	
odgovorni projektant požarne varnosti:	Andrej Fojkar, univ.dipl.inž.kem.inž., MSc	TP-0738	
vrsta projekta:	PZI		
Številka projekta:	2013-04		
elaborat:	ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI		
Številka elaborata:	26/2013		
vrstna raba (dokumenta):	TLORIS PRITLČJA		
oznaka rabe (dokumenta):	PZI-POŽ		
revizija:	PZI-NOVO STANJE FAZA G		
datum:	APRIL 2017		
merilo:	1:100	Številka lista:	3/8





- | LEGENDA   |  |
|---|--|
|  | Požarna odpornost 30 min.                            |
|  | Požarna vrata s samozapiralom in odpornostjo 30 min. |
|  | Požarna odpornost 60 min.                            |
|  | Požarna vrata s samozapiralom in odpornostjo 60 min. |
|  | Požarni sektor / požarna celica                      |
| EN 179  | Evakuacijska vrata skladna s SIST EN 179             |
| EN 1125   | Protipiknik vrata skladna s SIST EN 1125             |
|  | Izhod iz prostorov in objekta                        |
|  | Smer evakuacije v objektu                            |
|  | Odvod dima in toplote z naravnim prezračevanjem      |
|  | Odvod dima in toplote s prisilnim prezračevanjem     |
|  | Ročni gasilni aparat                                 |
|  | Automatsko javljanje požara                          |
|  | Varnostna razsvetljava                               |
|  | Ročni javilnikn požara                               |

SPREMEMBA	OPIŠ SPREMEMBE	DATUM	PODPIS

investitor:



Mestna občina Ljubljana  
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija  
t: +386 1 3061000  
glavna.glavna@ljubljana.si  
www.ljubljana.si

---

vodni projektant:

**scapelab**

Lovčikov trg 4a  
1000 Ljubljana  
t: +386 1 2003591  
f: +386 1 2003598  
www.scapelab.com  
info@scapelab.com

---


projektant načrta:





**FOJKARPE, požarni inženiring d.o.o.**  
Gorika 8a, 4204 Gomik  
t: +386 (0)1 2556 860  
M +386 (0)31 331 624  
gost@fojkarpe.si – www.fojkarpe.si

objekt: **Ena hiša – Celovita ureditev območja  
Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem  
Ljubljane ter objekti upravnega središča  
(Galerija Cukrarna)  
Faza G**

odgovorni vodja projekta:	Marko Studen, univ.dipl.inž.arh., M.Sc.	A120
odgovorni projektant požarne varnosti:	Andrej Fojkar, univ.dipl.inž.chem.inž., MSc	TP 073
viza projekta:	PZI	
Številka projekta:	2013-04	
elaborat:	ŠTUDIJA PODJARNE VARNOSTI	
Številka elaborata:	26/2013	
vsobina risbe (dokumenta):	TLORIS MEDETAŽE	
označba risbe (dokumenta):	PZI-PO2	
revizija:	PZI-NOVO STANJE FAZA G	
datum:	APRIL 2017	
merilo:	1:1000	Številka lista: 4/1







- LEGENDA ŠRAFUR
- obstoječa konstrukcija
  - armiran beton
  - opečni modularni blok
  - betonski zidak
  - mikroarmirani betonski estrih
  - zidni blok iz porobetona
  - prefabriciran sanitarni blok
  - toplotna izolacija

- LEGENDA
- Požarna odpornost 30 min.
  - Požarna vrata s samozapiralom in odpornostjo 30 min.
  - Požarna odpornost 60 min.
  - Požarna vrata s samozapiralom in odpornostjo 60 min.
  - Požarni sektor / požarna celica
  - EN 179 Evakuacijska vrata skladna s SIST EN 179
  - EN 1125 Protipanih vrata skladna s SIST EN 1125
  - Izhod iz prostorov in objekta
  - Smer evakuacije v objektu
  - Odvod dima in toplote z naravnim prežračevanjem
  - Odvod dima in toplote s prisilnim prežračevanjem
  - Ročni gasilni aparat
  - Avtomatsko javljanje požara
  - Varnostna razsvetljava
  - Ročni javljalec požara

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM	PODPIS

Investitor: Mestna občina Ljubljana  
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija  
t: +386 1 2005991  
f: +386 1 2003986  
www.mestnoljubljana.si

vodilni projektant: scapelab  
Londonski trg 4a  
1000 Ljubljana  
t: +386 1 2003991  
f: +386 1 2003986  
www.scapelab.com  
info@scapelab.com














projektant načrta: FOJKAR FIRE, požarni inženiring d.o.o.  
Galerija 6a, 4200 Gornji  
t: +386 04 2556 800  
M: +386 (0)31 331 624  
arhiv@fojkarfire.si www.fojkarfire.si

objekt: Ena hiša – Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljane ter objekti upravnega središča (Galerija Cukrarne) Faza G

odgovorni vodja projekta:	Marko Studen, univ.dipl.inž.arh., M.Sc.	A-1226
odgovorni projektant požarne varnosti:	Andrej Fojkar, univ.dipl.inž.kem.inž., MSc	TP-0738
vrsta projekta:	PZI	
Številka projekta:	2013-04	
elaborat:	ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI	
Številka elaborata:	26/2013	
vrstna raba (dokumenta):	TLORIS 1. NADSTROPJA	
oznaka rabe (dokumenta):	PZI-POŽ	
revizija:	PZI-NOVO STANJE FAZA G	
datum:	APRIL 2017	
merilo:	1:100	Številka lista: 5/8





- | LEGENDA   |  |
|---|--|
|  | Požarna odpornost 30 min.                            |
|  | Požarna vrata s samozapiralom in odpornostjo 30 min. |
|  | Požarna odpornost 60 min.                            |
|  | Požarna vrata s samozapiralom in odpornostjo 60 min. |
|  | Požarni sektor / požarna celica                      |
| EN 179  | Evakuacijska vrata skladna s SIST EN 179             |
| EN 1125   | Protnik vrata skladna s SIST EN 1125                 |
|  | Izhod iz prostorov in objekta                        |
|  | Smer evakuacije v objektu                            |
|  | Odvod dima in toplote z naravnim prepračevanjem      |
|  | Odvod dima in toplote s prisilnim prepračevanjem     |
|  | Ročni gasilni aparat                                 |
|  | Automatsko javljanje požara                          |
|  | Varnostna razsvetljava                               |
|  | Ročni javljilnik požara                              |

SPREMEMBA	OPIŠ SPREMEMBE	DATUM	PODPIS

investitor:

 Mestna občina  
Ljubljana

Mestna občina Ljubljana  
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija  
t: +386 (0) 1 306 1000  
glavna.pisarnad@ljubljana.si  
[www.ljubljana.si](http://www.ljubljana.si)

vodilni projektant:

**scapelab**

Levstikov trg 4a  
1000 Ljubljana  
t: +386 1 2003591  
f: +386 1 2003598  
[www.scapelab.com](http://www.scapelab.com)  
[info@scapelab.com](mailto:info@scapelab.com)

projektant načrta:



**FOJKARFIRE, požarni inženiring d.o.o.**  
Golnik 6a, 4204 Golnik  
T +386 (0)4 2566 860  
M +386 (0)31 331 624  
[info@fojkarfire.si](mailto:info@fojkarfire.si) [www.fojkarfire.si](http://www.fojkarfire.si)

objekt: **Ena hiša – Celovita ureditev območja  
Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem  
Ljubljane ter objekti upravnega središča  
(Galerija Cukrarna)  
Faza G**

odgovorni vodja projekta:	Marko Studen, univ.dipl.inž.arh., M.Sc.	A-1228
odgovorni projektant požarne varnosti:	Andrej Fojkar, univ.dipl.inž.kem.inž., MSc	TP-0731

vrsta projekta:	PZI
številka projekta:	2013-04

elaborat:	ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI
število elaborata:	26/2013


vsebina risbe (dokumenta):	TLORIS 2. NADSTROPJA
označba risbe (dokumenta):	PZI-POŽ














revizija:	PZI-NOVO STANJE FAZA G
-----------	------------------------

datum:	APRIL 2017		
merilo:	1:100	število listov:	6/6

merilo: 1:100                      številka lista: 6/1





- | LEGENDA   |  |
|---|--|
|  | Požarna odpornost 30 min.                            |
|  | Požarna vrata s samozapiralom in odpornostjo 30 min. |
|  | Požarna odpornost 60 min.                            |
|  | Požarna vrata s samozapiralom in odpornostjo 60 min. |
|  | Požarni sektor / požarna celica                      |
| EN 179  | Evakuacijska vrata skladna s SIST EN 179             |
| EN 1125   | Protnik vrata skladna s SIST EN 1125                 |
|  | Izhod iz prostorov in objekta                        |
|  | Smer evakuacije v objektu                            |
|  | Odvod dima in toplote z naravnim prezračevanjem      |
|  | Odvod dima in toplote s prisilnim prezračevanjem     |
|  | Ročni gasilni aparat                                 |
|  | Automatsko javljanje požara                          |
|  | Varnostna razsvetljava                               |
|  | Ročni javljilnik požara                              |

SPREMEMBA	OPIŠ SPREMEMBE	DATUM	PODPIS

investitor:

Mestna občina Ljubljana  
Ljubljana

Mestna občina Ljubljana  
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija  
t: +386 1 3061000  
glavna.pisarna@ljubljana.si  
www.ljubljana.si

---

vodni projektant:

**scapelab**

Ložičev trg 4a  
1000 Ljubljana  
t: +386 1 2003981  
f: +386 1 2003986  
www.scapelab.com  
info@scapelab.com


---

projektant načrta:


**FOJKAFIRE, požarni inženiring d.o.o.**  
Gorika 8a, 4204 Gomik  
T +386 (0)1 2556 860  
M +386 (0)31 331 624  
gost@fojkafire.si www.fojkafire.si














objekt: **Ena hiša – Celovita ureditev območja  
Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem  
Ljubljane ter objekti upravnega središča  
(Galerija Cukrarne)  
Faza G**

odgovorni vodja projekta:	Marko Studen, univ.dipl.inž.arh., M.Sc.	A-123
odgovorni projektant požarne varnosti:	Andrej Fojkar, univ.dipl.inž.chem.inž., MSc	TP-073
viza projekta:	PZI	
Številka projekta:	2013-04	
elaborat:	ŠTUDIJA PODJARNE VARNOSTI	
Številka elaborata:	26/2013	
vsobina risbe (dokumenta):	TLOSIS PODSTREHE	
označba risbe (dokumenta):	PZI-PO2	
revizija:	PZI-NOVO STANJE FAZA G	
datum:	APRIL 2017	
merilo:	1:1000	Številka lista: 7/1








LEGENDA	
	Požarna odpornost 30 min.
	Požarna vrata s samozapiralom in odpornostjo 30 min.
	Požarna odpornost 60 min.
	Požarna vrata s samozapiralom in odpornostjo 60 min.
	Požarni sektor / požarna celica
EN 179	Evakuacijska vrata skladna s SIST EN 179
EN 1125	Protipanik vrata skladna s SIST EN 1125
	Izhod iz prostorov in objekta
	Smer evakuacije v objektu
	Odvod dima in toplote z naravnim prezračevanjem
	Odvod dima in toplote s prisilnim prezračevanjem
	Ročni gasilni aparat
	Avtomatsko javljanje požara
	Varnostna razsvetljava
	Ročni javljalik požara

OPOMBA:

-  Zahteva se samo požarna odpornost nosilne konstrukcije R.
-  Znak na odebeljeni rdeči črti pomeni požarno ločitev REI60.

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM	PODPIS

