



- LEGENDA:
- TOPLA VODA
 - CIRKULACIJA
 - HLADNA VODA
 - FEKALNA KANALIZACIJA
 - ODTOK KONDEZA

- OPOMBE:
- v primeru nejasnosti vgraditi predvidene instalacije po navodilih projektanta;
 - pred vgradnjo predvidene opreme preveriti mikrolokacije in tloris opreme;
 - na vseh instalacijah mora biti zagotovljen zadosten tlak in pretok;
 - prehodi instalacije skozi požarni sektor ustrezno protipožarno izolirati;
 - RAZVOD PREDVIDENIH INSTALACIJ PRILAGODITI OSTALIM INSTALACIJAM.

TLORIS KLETI

VODOVODNA INSTALACIJA

M 1:100

emineo PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, IZVAJANJE, d.o.o. ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA GSM: 031/361-735, Fax: 01/242-96-68	
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	
Objekt: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIZMARJE – BROD Na Gaju 2, 1000 Ljubljana	
Vrsta načrta: STROJNE INSTALACIJE	Odg. vod. proj.: Rek ŽNIDARŠIČ, u.d.i.a., Ident. št. ZAPS A-1576
Vsebina načrta: TLORIS KLETI VODOVODNA INSTALACIJA	Odg. proj.: Marko VRABEC, u.d.i.s., Ident. št. S - 0976
Faza: PGD	Sodelavec: Edin Rastoder, s.t.
Številka proj.: 0139 – 2017 Številka načrta: 2017-029	
Ident. št. pri IZS:	Datum: SEPTEMBER 2017
	Merilo 1:100
	Št. lista V-01