



LEGENDA:

- ODVOD ZRAKA
- DOVOD ZRAKA
- ODVOD ZAVRŽENEGA ZRAKA
- SINTRA PRIMARNI DOVODNI KANAL
- SINTRA SEKUNDARNI DOVODNI KANAL
- ODVODNA PREZRAČEVALNA REŠETKA
- DOVODNA PREZRAČEVALNA REŠETKA
- ODVODNI PREZRAČEVALNI VENTIL
- REŠETKA VGRAJENA V VRATIH, ZA IZENAČEVANJE TLAKOV
- OZNAKA DIMENZIONIRANJA

OPOMBE:

- vrtnate rešetke dobaviti v skladu s projektantom arhitekture;
- lokacijo dovodnih in odvodnih elementov prilagoditi izvedbi stropa, razsvetljavi in oprepi;
- prehodni instalacije skozi požarni sektor, ustrezno protipožarno izolirati;
- dovodni kanali prezračevanja morajo biti izolirani s parozaporno izolacijo;

TLORIS PRITLIČJA  
PREZRAČEVANJE

M 1:100

**emineo** PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.  
ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA  
GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68

Investitor: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana		Objekt: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE-BROD	
Vrsta načrta: STROJNE INSTALACIJE	Odg. vod. proj.: Rok ŽNIDARŠIČ, u.d.i.a., Ident. št. ZAPS 1576 A		
Vsebina načrta: TLORIS PRITLIČJA PREZRAČEVANJE	Odg. proj.: Marko VRABEC, u.d.i.s., Ident. št. S – 0976		
Faza: PGD	Sodelavec: Miha COMINO, s.t.		
Številka proj.: 0139-2017			
Številka načrta: 2017-029			