



LEGENDA:

- ODVOD ZRAKA
- DOVOD ZRAKA
- ODVOD ZAVRŽENEGA ZRAKA
- SINTRA PRIMARNI DOVODNI KANAL
- SINTRA SEKUNDARNI DOVODNI KANAL
- ODVODNA PREZRAČEVALNA REŠETKA
- DOVODNA PREZRAČEVALNA REŠETKA
- ODVODNI PREZRAČEVALNI VENTIL
- REŠETKA VGRAJENA V VRATIH, ZA IZENAČEVANJE TLAKOV
- OZNAKA DIMENZIONIRANJA

OPOMBE:

- vratne rešetke dobaviti v skladu s projektantom arhitekture;
- lokacijo dovodnih in odvodnih elementov prilagoditi izvedbi stropa, razsvetljavi in oprepi;
- prehodi instalacije skozi požarni sektor ustrezno, protipožarno izolirati;
- dovodni kanali prezračevanja morajo biti izolirani s parozaporno izolacijo;

TLORIS MEDETAŽE
PREZRAČEVANJE

M 1:100

emineo

projektiranje / inženiring / izvajanje

PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.

ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68

Investitor: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Objekt: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE-BROD

Vrsta načrta: STROJNE INSTALACIJE	Odg. vod. proj.: Rok ŽNIDARŠIČ, u.d.i.a., Ident. št.: ZAPS 1576 A	
Vsebina načrta: TLORIS MEDETAŽE PREZRAČEVANJE	Odg. proj.: Marko VRABEC, u.d.i.s., Ident. št.: S – 0976	
Faza: PGD	Sodelavec: Miha COMINO, s.t.	
Številka proj.: 0139–2017 Številka načrta: 2017–029		
Ident. št. pri IZS:	Datum: SEPTEMBER 2017	Merilo 1:100 Št. lista Z-03