



LEGENDA:

- ODVOD ZRAKA
- DOVOD ZRAKA
- ODVOD ZAVRŽENEGA ZRAKA
- SINTRA PRIMARNI DOVODNI KANAL
- SINTRA SEKUNDARNI DOVODNI KANAL
- ODVODNA PREZRAČEVALNA REŠETKA
- DOVODNA PREZRAČEVALNA REŠETKA
- ODVODNI PREZRAČEVALNI VENTIL
- REŠETKA VGRAJENA V VRATIH, ZA IZENAČEVANJE TLAKOV
- OZNAKA DIMENZIONIRANJA

OPOMBE:

- vratne rešetke dobaviti v skladu s projektantom arhitekture;
- lokacijo dovodnih in odvodnih elementov prilagoditi izvedbi stropa, razsvetljavi in oprepi;
- prehodi instalacije skozi požarni sektor ustrezno, protipožarno izolirati;
- dovodni kanali prezračevanja morajo biti izolirani s parozaporno izolacijo;

TLORIS OSTREŠJA  
PREZRAČEVANJE

M 1:100

emineo

projektiranje / inženiring / izvajanje

PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.

ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68

Investitor: Mestna občina Ljubljana,  
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Objekt: PRIZIDEK NOVE TELOVODNICE K OŠ VIŽMARJE-BROD

Vrsta načrta:	STROJNE INSTALACIJE	Odg. vod. proj.:	Rok ŽNIDARŠIČ, u.d.i.a.,	
		Ident. št.	ZAPS 1576 A	
Vsebina načrta:	TLORIS OSTREŠJA PREZRAČEVANJE	Odg. proj.:	Marko VRABEC, u.d.i.s.,	
Faza:	PGD	Ident. št.	S - 0976	
Številka proj.:	0139-2017	Sodelavec:	Miha COMINO, s.t.	
Številka načrta:	2017-029			
Ident. št. pri IZS:	Datum: SEPTEMBER 2017	Merilo 1:100	Št. lista Z-04	