

PREEREZ:

NI RISANO V MERILU !!!!

## FAZONI SO RISANI SHEMATIČNO

## DETAJL VODOMERNEGA MESTA

240 x 110 x 170 cm

SPECIFIKACIJA MATERIALA:

Oznaka	Material	Enota	Skupaj
1	EU kos DN80	kos	1
2	Spojnik FF I = 800 mm DN80	kos	1
3	Zasun ovalnoklinasti DN80 – kratek	kos	1
4	Lovilnik nesnage DN80	kos	1
5	FFR kos 80/50	kos	1
6	Spojnik FF I = 200 mm DN50	kos	1
7	Kombiniran vodomer DN50/20	kos	1
8	Montažno demontažni kos DN50	kos	1
9	FFR kos 50/80	kos	1
10	Zasun ovalnoklinasti DN80 – kratek	kos	1
11	Spojnik FF I = 800 mm DN80	kos	1
12	F kos DN80	kos	1
13	Interna instalacija NL DN80		

OPOMBA:

Jašek mora biti vodotesen.

# DETAJL VODOMERNEGA JAŠKA

## VODOVODNA INSTALACIJA

M 1:20

**emineo**  
projektiranje / inženiring / izvajanje

PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.  
ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA  
GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68

Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Objekt: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE – BROS  
Na Gaju 2, 1000 Ljubljana

Vrsta načrta:	STROJNE INSTALACIJE
---------------	---------------------

Odg. vod. proj.:	Rok ŽNIDARŠIČ, u.d.i.a.,
Ident. št.	ZAPS A-1576

Vsebina načrta: DETAJL VODOMERNEGA JAŠKA  
VODOVODNA INSTALACIJA

Odg. proj.:	Marko VRABEC, u.d.i.s.,
Ident. št.	S – 0976

Številka proj.: 0139 – 2017  
Številka načrta: 2017-029

Sodelavec:	Edin Rastoder, s.t.
------------	---------------------

Ident. št. pri IZS:

Datum: SEPTEMBER 2017

Merilo 1:20

Št. lista V-05