

POŽARNI SEKTORJI TELOVADNICE OŠ VIŽMARJE BROD

- **PS-TEL** CELOTNA TELOVADNICA, RAZEN PROSTOROV S POSEBNIMA FUNKCIJAMA
- **PS-KLS** KLIMA STROJNICA V KLETI
- **PS-ELP** ELEKTRO PROSTOR V KLETI
- **PS-OŠVB** OBSTOJEČA STAVBA OŠ VIŽMARJE BROD (POŽARNO LOČITEV ZAGOTAVLJAJO VRATA V HODNIKU (LAMELNARIK, KI POVEZUJE TELOVADNICO Z OBSTOJEČO STAVBO OŠ
- **PS-HIŠ** TEHNIČNI PROSTOR ZA HIŠNIKA
- **PS-SHH** SHRAMBA ZA HIŠNIKA (ZUNANJI PROSTOR)
- **PS-SZI** SHRAMBA ZA ZUNANJA IGRIŠČA (ZUNANJI PROSTOR)
- **PS-PLK** PUNSKA PEČ IN KLIMATI (MEDETAŽA)

LEGENDA SIMBOLOV

PS OZNAČBA POŽARNEGA SEKTORJA

- STENA S POŽARNO ODPORNOSTJO NAJMANJ 30 min (EI-30, RE-90, EI-90, E-30, EI-DVERNO IZ NJENE VLOGE V STAVBNI KONSTRUKCIJI)
- VRATA S POŽARNO ODPORNOSTJO 30 min (EI-30) S SAMOZAPIRALNIM MEHANIZMOM E3
- STEKLENA VRATA S POŽARNO ODPORNOSTJO 30 MINUT (E-30C) S SAMOZAPIRALNIM MEHANIZMOM E3. POVEZAVA TELOVADNICA – OŠ
- PANČNI DROG PO SIST EN 1125 NA EVAKUACIJSKIH VRATIH
- PREKO SISTEMA AJP KRMILJENO ELEKTROMEHANSKA KLJUČAVNICA NA EVAKUACIJSKIH VRATIH
- SISTEM AVTOMATIKSKSA JAVLJANJA POŽARA (AJP)
- ELEKTRIČNO STIKALO ZA ZAPIRANJE VRAT, ODPIRANJE AUPOL, LOPUT IPD
- ROČNI JAVLJALNIK POŽARA
- ROČNO STIKALO ZA ODPIRANJE ODPRTIH ZA NODT OGNJENE IN DIGNENE ODPRTINE
- VARNIMI ODVOD DIMA IN TOPLOTE (NODT) S SAMOZAPIRALNIM MEHANIZMOM PREKO SISTEM AJP IN S POMOČJO ELEKTRIČNI STIKAL
- SVETLOBNO IN ZVOČNO ALARMIRANJE IN OBVEŠČANJE
- VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
- EVAKUACIJSKA POT
- EVAKUACIJSKI IZHOD OZ. PREHOD
- VHOD V OBJEKT
- NOTRANJI HIDRANT PO SIST EN 671-1-IQ25
- ROČNI GASILNIK S PRAŠKOM ABC – 9 kg
- ROČNI GASILNIK S PRAŠKOM ABC – 6 kg
- ROČNI GASILNIK S CO2 – 5 kg
- JAVLJALNIK KONCENTRACIJE ZP V PUNSKI KOTLOVNICI
- NAMENSKI ROČNI MEHANIZEM (DOKATNE ZA ODPIRANJE ROLO VRAT NA EVAKUACIJSKI POTI

± 0,00 = 300.10

ŠPV.M

M E D P R O S T O R

Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o.
Breg 22/III, SI - 1000 Ljubljana,
T: 083813648, F:083813649,
Ep: info@medprostor.si, t: www.medprostor.si

številka projekta	0139 - 2017
naročnik	MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov naročnika	Mestni trg 1 1000 Ljubljana
vrsta objekta	PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE-BRODO
mesto gradnje	Na Gaju 2, 1000 Ljubljana
številka parcele	489/3-del, 489/4, 494/3, 495/5, 495/6, 495/7, 496/3, 496/35, 513/1, 514/3-del
katastrska občina	1753 Vižmarje
vrsta projektne dokumentacije	**P G D**
načrt	ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI E2
reba sprememba	TLORIS MEDETAŽE
merilo	1: 100
datum datum spremembe	september 2017
številka lista	4

odgovorni vodja projekta identifikacijska številka	Rok Žnidaršič, u.d.i.a. ZAPS - 1576
odgovorni projektant požarne varnosti, id. številka	Milivoj Kosirič, u.d.i.k.t. IZS TP 0641
projektanti	