


Elektro vod–priključek

MERILO 1:250/100



OZNAKE PROFILOV	EJ1	59.60	EJ1.1	12.60	2.00
STACIONAŽE	0.00		59.60		72.20
KOTE TERENA	299.90		300.00		300.00
KOTE NIVELETE	299.10		299.40		299.40
GLOBINE NIVELETE	0.80		0.60		0.60
OZNAKE JAŠKOV	EJ1		EJ1.1		EJ1.2
KOTE POKROVA	299.90	59.60	300.00	12.60	300.00
GLOBINE IZKOPA	0.90		0.70		0.70
KOTE DNA IZKOPA	299.00		299.30		299.30
PADEC		i=5.03‰ L=59.60		i=0.007‰ L=12.60	
MATERIAL IN PROFIL CEVI	PVC 2x fi 125				
OBLIKA IZKOPA		B=0.60 A1=75.00, A2=75.00		B=0.60 A1=75.00, A2=75.00	

VZDOLŽNI PREREZ-ELEKTRO OMREŽJE

- priključek

M 1: 250/100

AS STRMEC d.o.o.

Smolenja vas 10, Novo mesto; tel. 07 3375–410, fax. 07 3375411		
Podizvajalec:		
Naročnik:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mesni trg 1, 1000 LJUBLJANA	
Objekt:	PRIDRŽEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIZMARJE-BROD	
Projekt, faza:	P2I	
Načrt:	3.3. DRUGI GRADBENI NAČRTI - NAČRT ZUPANJE IN KOMUNALNE UREDITVE	
Odgovorni vodja projekta:	ROK ŽNIDARŠIČ, u.d.a., ZAPS 1576 A	Id. št.: ZAPS 1576 A
Odgovorni projektant:	IRENA JUDEŽ, inž. gradb.	Id. št.: G-0081
Sodelavci:		
Datum: 12./2017	Št. projekta: 0189-2017	Ime datoteke: sit.DCW
Številka načrta:	162017	8.3