


PLIN–priključek
MERILO 1:100/100




OZNAKE PROFLOV	PR	31.50	LO
STACIONAŽE	0.0		
KOTE TERENA	299.87	300.00	31.50
KOTE NIVELETE	298.97	299.35	0.65
GLOBINE NIVELETE			
OZNAKE JAŠKOV			
KOTE POKROVA			
GLOBINE IZKOPA	1.00		
KOTE DNA IZKOPA	298.87		299.25
PADEC			
MATERIAL IN PROFIL CEVI			
OBLIKA IZKOPA			

I=16.53%
L=31.50
B=0.40
A=75.00, A₀=75.00

PE 100 CEV SDR 11 d63x5.8/ PLINSKA CEV
PE 80 CEV SDR 17.6 d106x6.3/ ZAŠČITNA CEV

Vodovod–priključek
MERILO 1:100/100



OZNAKE PROFLOV	PR	13.00	VJ
STACIONAŽE	0.0		
KOTE TERENA	300.00	300.00	13.00
KOTE NIVELETE	298.80	298.80	1.20
GLOBINE NIVELETE			
OZNAKE JAŠKOV			
KOTE POKROVA			
GLOBINE IZKOPA	1.30		1.30
KOTE DNA IZKOPA	298.70		298.70
PADEC			
MATERIAL IN PROFIL CEVI			
OBLIKA IZKOPA			

I=0.00%
L=13.50
B=0.60
A=75.00, A₀=75.00

VZDOLŽNI PREREZ-VODOVODNO OMREŽJE
- priključek
M 1: 100/100

Revizija:	Datum:	Podpis:
AS STRMEC d.o.o.		
Smetanja vas 10, Novo mesto, tel. 07 3375–410, fax. 07 3375411		
Podizvajalec:		
IZVEDBA, OČISTILA, LUBI, LUKA, Mestna trg 1, 1000 LJUBLJANA		
Naprčila:		
PRIMER NOVE TELOVANKE K OŠ VARNOSTNO		
Objekt:		
PR		
Projekt, faz:		
PR		
Nacrt:		
NACRT ZAVARNOSTNI KONTROLNE IZVEDBE		
Odgovorni vodja projekta:		
ROK ŽNIDARŠIČ, ul. 29.5.1974		
Odgovorni projektant:		
RENA JURČIČ, ul. 29.5.1974		
Sodeloval:		
Št. projekta: 019x017		
Datum: 12/2017		
Ime datoteke: sl.DCW		
Številka načrta:		
162017		

VZDOLŽNI PREREZ-PLINOVODNO OMREŽJE
- priključek
M 1: 100/100

Revizija:	Datum:	Podpis:
AS STRMEC d.o.o.		
Smetanja vas 10, Novo mesto, tel. 07 3375–410, fax. 07 3375411		
Podizvajalec:		
IZVEDBA, OČISTILA, LUBI, LUKA, Mestna trg 1, 1000 LJUBLJANA		
Naprčila:		
PRIMER NOVE TELOVANKE K OŠ VARNOSTNO		
Objekt:		
PR		
Projekt, faz:		
PR		
Nacrt:		
NACRT ZAVARNOSTNI KONTROLNE IZVEDBE		
Odgovorni vodja projekta:		
ROK ŽNIDARŠIČ, ul. 29.5.1974		
Odgovorni projektant:		
RENA JURČIČ, ul. 29.5.1974		
Sodeloval:		
Št. projekta: 019x017		
Datum: 12/2017		
Ime datoteke: sl.DCW		
Številka načrta:		
162017		

5.1