



- LEGENDA**
- OPTIČNI JAVLJALNIK POŽARA
 - OPTIČNI JAVLJALNIK POŽARA V DVOJNEM STROPU
 - TERMIČNI JAVLJALNIK POŽARA
 - ROČNI JAVLJALNIK POŽARA, h=1,2m
 - ROČNO STIKALO ZA ODPIRANJE ODPRTIN ZA NODT, h=1,4
 - VZORČNA KOMORA
 - VHODNI/VIŠNOSNI VMEŠNIK
 - VHODNI VMEŠNIK
 - ADRESNA ALARMINA SIRENA V PODNOŽJU JAVLJALNIKA
 - ADRESNA ALARMINA SIRENA Z BLISKAVKO
 - NAPAJALNIK 24V
 - JAVLJALNIK ZEMELJSKEGA PLINA, h=POD STROPOM
 - OPROZORNI TABLO S SVETLOBNO IN ZVOČNO SIGNALIZACIJO, h=na d vrat
 - TIPIKA ZA IZKLOP E.M. VENTILA ZA PLIN, h=1,1m
 - EVAKUACIJSKI TERMINAL (TIPIKA ZA IZKLOP V SILI), h=1,1m
 - STIKALO NA KLJUČ, h=1,1m
 - STIKALO, h=v parapetnem kanalu
 - ELEKTRIČNI PPUŠNIK (KLJUČAVNICA)
 - OMARICA Z NAPAJALNIKOM IN KONTROLERJEM
 - BREZPREKINJENO NAPAJANJE
 - POŽARNA CENTRALA, h=1,5m
 - PARALELNI TABLO, h=1,5m
 - CENTRALA ZA KRMLJENJE OKEN ZA NODT, h=1,5m
 - OKNO ZA NARAVNI ODVOD DIMA IN TOPLOTE
 - POŽARNA LOPUTA (24V) - KRMLJENJE IN NADZOR ODPRTOSTI
 - PREZRAČEVALNA NAPRAVA - ZAUSTAVITEV DELOVANJA
 - ELEKTROMAGNETNI VENTIL ZA PLIN (230V) - ZAPIRANJE
 - DVIGALO - ZAUSTAVITEV DELOVANJA
 - DRŽALNI MAGNET DRŠNIH VRAT (230V UPS) - SPROSTITEV - ODPIRANJE VRAT
- OPOMBE:**
- RAZVOD INSTALACIJE V KLETI V I.C. POLOŽENIMI PODMETNO!
 - POŽARNE LOPUTE SO 24V
 - PREHODE KABLOV SKOZI STENE, KI LOČUJEJO POŽARNE SEKTORJE, JE POTREBNO POŽARNO ZATESNITI!
 - NACIN MONTAZE JAVLJALNIKOV NA NOSILCE IN NACIN POLAGANJA KABLOV, JE POTREBNO USKLAJITI Z ARHITEKTOM
 - VZORČNE KOMORE SE V KLIMA KANALE VGRADI V RAVNE, PRAZNE (BREZ ELEMENTOV PREZRAČEVANJA) KANALE
 - KONTAKTI ODPRTOSTI VRAT NA ELEKTRIČNIH KLJUČAVNICAH SE POVEŽE NA ADRESNI VMEŠNIK V SISTEMU JAVLJANJA POŽARA!

MC^{pro} Marko Cerar s.p.	Objekt: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE-BROD Na Gaju 2, 1000 Ljubljana			Datum: DECEMBER 2017
	NACRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME			
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1 1000 LJUBLJANA	Vrsta projekta: PZJ			S. prijatelje: 0139 - 2017
	Odgovorni projektant: MARKO CERAR, dipl. inž. el., IZS E-1665			
S. upravitelje: E-2017-018		Vrednotenje: TLORIS PRITILJICA - JAVLJANJE POŽARA	S. risar: TK5	
S. upravitelje: 1:100				