

LEGENDA:

- Vtičnica 230V, 16A - podometna
- Vtičnica 230V, 16A - podometna s pokrovom
- Dvojna vtičnica 230V, 16A - podometna
- Trojna vtičnica 230V, 16A - podometna
- Trojna vtičnica 230V, 16A - vgrajena v parapetni kanal
- Trazna vtičnica 400V, 16A - podometna
- Enofazni stalni priključek 230V, 16A
- Trifazni stalni priključek 400V, 16-40A
- Tipkalo za krmiljenje screenov
- Talna doza z vgrajenimi vtičnicami
- R-x Električni razdelilec
- GIP Glavna doza za za izenačevanje potenciaiov
- Doza za izenačevanje potenciaiov
- Spoj izenačevanja potenciaiov
- Parapetni kanal
- Kabelska polica PK100
- Kabelska polica PK200
- Kabelska polica PK300
- Kabelska polica PK400

OPOMBA:

Električna inštalacija je predvidena s kabli tipa NYY-J in NYM-J, položenimi delno na kabelske police v dvojnem stropu, delno uvlečenimi v ustrezne instalacijske cevi, položenimi delno v dvojnem stropu, delno podometno oziroma v tlaku.

Točne lokacije vtičnic, priključkov, parapetnih kanalov in kabelskih polic je treba uskladiti s projektom arhitekture in projektom strojnih instalacij.

MC pro Marko Cerar s.p.	Objekt:	PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE-BROD Na Gaju 2, 1000 Ljubljana	
	Vrsta načrta:	NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME	
Investitor : MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1 1000 LJUBLJANA	Vrsta projektne dokumentacije :	PZI	
	Odgovorni projektant:	MARKO CERAR, dipl. inž. el., IZS E-1665	Datum: DECEMBER 2017
	Sodelovec:	IGOR KREMENŠEK, el. teh.	
Št. projekta: 0139 - 2017	Št. načrta:	E-2017-018	Vsebina risbe: TLORIS OSTREŠJA - ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA STROJNE NAPRAVE
	Merilo:	1:100	Št. risbe: T08