

OPOMBE:

1. širina in višina izkopa variirata glede na naklon izkopa in globino vodovodne cevi,
2. geolog lahko na terenu dopusti večji naklon glede na vrsto zemljine (kot notranjega trenja zemljine),
3. teren vzpostaviti v prvotno stanje (nosilni tampon, asfalt, humus, zelenica...)
4. za odmike vodovodne cevi od ostalih komunalnih vodov je potrebno upoštevati "Pravilnik za projektiranje, teh. izvedbo in uporabo javnega vodovodnega omrežja",
5. radij krivljenja PE cevi je min. 20 x d pri 20°C.

IZVAJALEC:	VSEBINA RISBE:		
emineo projektiranje / inženiring / izvajanje — PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, IZVAJANJE, d.o.o. ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68	DETAJL ZASIPA PRIKLJUČNE CEVI		
©SEBINA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA EMINEO d.o.o.	DATUM: DECEMBER 2017	MERILO: 1 : 20	ŠT. RISBE: VP-08