PREZRAČEVALNA NAPRAVA–KN2
SANITARIJE IN GARDEROBA
ZHK 2000 S tip ZL6/4,5–AL6/4,5
Qdov: 1.240 m3/h; 350 Pa
el.: 0,52kW/230V~1/50Hz
Qodc: 1.340 m3/h; 550 Pa
el.: 0,52kW/230V~1/50Hz
plošči regenerator 94,5%
DX hladilec Qhl: 4,84 kW
DX grelec Qgr: 4,06 kW
DX grelec (max.) Qgr: 6,35 kW
dim.: D3760 x V1175 x Š710
teža: 498 kg

PREZRAČEVALNA NAPRAVA–KN4
KLUBSKI PROSTORI IN OSTALO
ZHK 2000 S tip ZL15/6–AL15/6
Qdov: 4.430 m3/h; 550 Pa
el.: 1,92kW/400V~1/50Hz
Qodv: 4.260 m3/h; 550 Pa
el.: 1,92kW/400V~1/50Hz
plošči regenerator 88,5%
DX hladilec Qhl: 18,62 kW
DX grelec Qgr: 12,07 kW
DX grelec (max.) Qgr: 26,51 kW
dim.: D3917,5 x V1480 x Š1625
teža: 1013 kg

LEGENDA:

- ODVOD ZRAKA
- DOVOD ZRAKA
- ODVOD ZAVRŽENEGA ZRAKA
- ODVOD ODPADNEGA ZRAKA
- DOVOD SVEŽEGA ZRAKA
- SINTRA PRIMARNI DOVODNI KANAL
- SINTRA SEKUNDARNI DOVODNI KANAL
- ODVODNA PREZRAČEVALNA REŠETKA
- DOVODNA PREZRAČEVALNA REŠETKA
- ODVODNI PREZRAČEVALNI VENTIL
- REŠETKA VGRAJENA V VRATIH, ZA IZENAČEVANJE TLAKOV
- OZNAKA DIMENZIONIRANJA

OPOMBE:

- vratne rešetke dobaviti v soglasju s projektantom arhitekture;
- lokacijo dovodnih in odvodnih elementov prilagoditi izvedbi stropa, razsvetljavi in opremi;
- prehodi instalacije skozi požarni sektor ustrezno protipožarno izolirati;
- dovodni kanali prezračevanja morajo biti izolirani s parozaporno izolacijo;

TLORIS KLETI
PREZRAČEVANJE

M 1:50

emineo projektiranje / inženiring / izvajanje
PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.
ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68

Investitor:	Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana		
Objekt:	PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE–BROD		
Vrsta načrta:	STROJNE INSTALACIJE	Odg. vod. proj.: Ident. št.	Rok ŽNIDARŠIČ, u.d.i.a., ZAPS 1576 A
Vsebina načrta:	TLORIS KLETI PREZRAČEVANJE	Odg. proj.: Ident. št.	Marko VRABEC, u.d.i.s., S – 0976
Faza:	PZI	Sodelavec:	Miha COMINO, s.t.
Številka proj.:	0139–2017		
Številka načrta:	2017–029		
Ident. št. pri IZS:		Datum: DECEMBER 2017	Merilo 1:50 / Št. lista Z–01

* EMINEO, Ulica borca Petra 16, 1000 Ljubljana – uporaba dela projekta ali celote, samo s pisnim soglasjem avtorjev