

LEGENDA:

- ODVOD ZRAKA
- DOVOD ZRAKA
- ODVOD ZAVRŽENEGA ZRAKA
- ODVOD ODPADNEGA ZRAKA
- DOVOD SVEŽEGA ZRAKA
- SINTRA PRIMARNI DOVODNI KANAL
- SINTRA SEKUNDARNI DOVODNI KANAL
- ODVODNA PREZRAČEVALNA REŠETKA
- DOVODNA PREZRAČEVALNA REŠETKA
- ODVODNI PREZRAČEVALNI VENTIL
- REŠETKA VGRAJENA V VRATIH, ZA IZENAČEVANJE TLAKOV
- OZNAKA DIMENZIONIRANJA

OPOMBE:

- vratne rešetke dobaviti v soglasju s projektantom arhitekture;
- lokacijo dovodnih in odvodnih elementov prilagoditi izvedbi stropa, razsvetljavi in opremi;
- prehodi instalacije skozi požarni sektor ustrezno protipožarno izolirati;
- dovodni kanali prezračevanja morajo biti izolirani s parozaporno izolacijo;

TLORIS STREHE - IZSEK
PREZRAČEVANJE
M 1:50

emineo projektiranje / inženiring / izvajanje
PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.
ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68

Investitor:	Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana		
Objekt:	PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE–BROD		
Vrsta načrta:	STROJNE INSTALACIJE	Odg. vod. proj: Ident. št.	Rok ŽNIDARŠIČ, u.d.i.a., ZAPS 1576 A
Vsebina načrta:	TLORIS STREHE – IZSEK PREZRAČEVANJE	Odg. proj: Ident. št.	Marko VRABEC, u.d.i.s., S – 0976
Faza:	PZI	Sodelavec:	Miha COMINO, s.t.
Številka proj:	0139–2017		
Številka načrta:	2017–029		
Ident. št. pri IZS:	Datum: DECEMBER 2017	Merilo 1:50	Št. lista Z–04

* EMINEO, Ulica borca Petra 16, 1000 Ljubljana – uporaba dela projekta ali celote, samo s pisnim soglasjem avtorjev