

LEGENDA:

- TALNO OGREVANJE POVRATEK
- TALNO GREVANJE DOVOD
- RADIATORSKO OGREVANJE POVRATEK
- RADIATORSKO GREVANJE DOVOD
- VRF / DX HLAJENJE/OGREVANJE POVRATEK
- VRF / DX HLAJENJE/OGREVANJE DOVOD
- RADIATOR
- TERMOSTAT TALNEGA OGREVANJA
- 6N16 / 20°C – OZNAKA PROSTORA – TEMPERATURA PROSTORA POZIMI
- 6N16 / 20°/26° – OZNAKA PROSTORA – TEMPERATURA PROSTORA POZIMI/POLETI
- 999 – OZNAKA DVIŽNEGA VODA

OPOMBE:

- na vseh ogrevnih /hladilnih vejah mora biti zagotovljen zadosten tlak;
- prehodi instalacije skozi požarni sektor ustrezno protipožarno izolirati;
- RAZVOD OGREVANJA IN HLAJENJA PRILAGODITI OSTALIM INSTALACIJAM.

TLORIS STREHE - IZSEK
OGREVANJE IN HLAJENJE M 1:50

emineo projektiranje / inženiring / izvajanje
PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.
ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68

Investitor: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Objekt: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE–BROD

Vrsta načrta:	STROJNE INSTALACIJE	Odg. vod. proj: Ident. št.	Rok ŽNIDARŠIČ, u.d.i.a., ZAPS 1576 A
Vsebina načrta:	TLORIS STREHE – IZSEK OGREVANJE IN HLAJENJE	Odg. proj: Ident. št.	Marko VRABEC, u.d.i.s., S – 0976
Faza:	PZI		
Številka proj:	01.39–2017	Sodelavec:	Miha COMINO, s.t.
Številka načrta:	2017–029		
Ident. št. pri IZS:		Datum: DECEMBER 2017	Merilo 1:50 / Št. lista 0–04

* EMINEO, Ulica borca Petra 16, 1000 Ljubljana – uporaba dela projekta ali celote, samo s pisnim soglasjem avtorjev