

1.04	TEHNIČNO POROČILO
-------------	--------------------------

1.04.3	Tehnični opis objekta
--------	-----------------------

Splošno

Investitor želi postaviti 3 zunanja teniška igrišča na območju ŠP Vič.

Igrišča so peščena, z možnostjo nočne osvetlitve. Igrišča so vzdolžno nanizana ob obstoječe teniško igrišče in ograjena z mrežasto ograjo. Od obstoječega objekta z garderobami vodi do igrišč tlakovana pot iz betonskih tlakovcev. Ob poti se postavijo betonske klopi z lesenimi deščicami.

Južno od obstoječega objekta se postavi lesena terasa, ki bo služila gostinskemu obratu v prenovljenem obstoječem objektu. Obstoječi objekt se prenovi v kasnejši fazi.

Odvodnjavanje tenis igrišča je zagotovljeno z 0.5% prečnim sklonom proti drenažnemu zasipu. Pod peš potjo je urejena drenaža z drenažno cevjo DN 160/220°, ki zajema odvodnjo podpovršinske vode. Drenažna cev se ovije s filcem, da se prepreči zamašitev por. Drenažna cev pada z 0.3% vzdolžnim naklonom na razdalji 110,0m (gledano v smeri jug sever). Drenažna cev se naveže na projektirani betonski jašek z LTŽ pokrovom dimenzije fi 50cm. Kota pokrova jaška je 294.14m, kota vtoka, iztoka in dna je 293.01m. Naprej od omenjenega betonskega jaška fi 50cm poteka PVC cev DN160, v dolžini 42.0m, ki se z 0.3% vzdolžnim padcem naveže na revizijski meteorni jašek fi 80cm, ki je predviden v načrtu odvodnjavanja oziroma komunale gimnastičnega centra. Kota pokrova revizijskega jaška znaša po projektu gimnastičnega centra 293.67m, kota dna znaša 292.81m. S PVC cevjo DN 160 se priklopimo na višini 292.88m.

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: **BOŠTJAN VUGA, u.d.i.a. (ZAPS 0035 A)**

Ljubljana, 23.03.2015