


A3 420x297

Obstoječe "A"

Dozidava "C"



LEGENDA ELEMENTOV:

- DL1 Linijski difuzor kot npr. MOKK-VENT tip SDD-4/2/2000/PB/L/INS 6
V= 500 m³/h
- DL2 Linijski difuzor kot npr. MOKK-VENT tip SDD-4/2/1000/PB/L/INS 6
V= 250 m³/h
- R1 Odvodna rešetka kot npr. MOKK-VENT tip VGA-1 dim. 825x225
V= 1500 m³/h

OPOMBA:

Mikrolokacije elementov, cevnih razvodov in kanalov se ob izvedbi prilagodijo obstoječemu oz. novo predvidenemu stanju.

Sprememba	Opis spremembe	Datum	Podpis
ARCTUR ARCTUR d.o.o., Nova Gorica			
investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana		odg. projektant J. KOTAR ILUJAŠ, u.d.i.s. S-0940 24.6.2020	
objekt: VRTEC CICIBAN, enota AJDA protipotresna sanacij		sodelavec	
objekta in dograditev		sodelavec	
načrt: CENTRALNO OGREVANJE			
vsebina risbe: ILORIS PRITLIČJA Prezračevanje večnamenske dvorane	vrsta projekta: PZI	št. projekta 01/19	št. načrta: S 1464-JK-20
	merilo 1:50	datum junij 2020	št. risbe 2
Zadnja sprememba:			