



LEGENDA ELEMENTOV:

- 1 Zunanja enota kot npr. Mitsubishi tip PUHY-P350 (Qh= 40,0 kW) Pel=11,69 kW/ 400 V/ 50 Hz vel. enote: 1650x1220x740 mm
- 1.1 Notranja stenska enota kot npr. Mitsubishi tip PKFY-P32VLM-E (Qh= 3,6 kW) vel. enote: 295x898x249 mm

LEGENDA:

- Dovod VRV sistem
- - - Povratek VRV sistem

OPOMBA:

Mikrolokacije elementov, cevnih razvodov in kanalov se ob izvedbi prilagodijo obstoječemu oz. novo predvidenemu stanju.

Sprememba	Opis spremembe	Datum	Podpis
-----------	----------------	-------	--------

ARCTUR ARCTUR d.o.o., Nova Gorica				
investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana		odg. projektant J. KOTAR ILIJAŠ,u.d.i.s.		S-0940 24.6.2020
objekt: VRTEC CICIBAN, enota AJDA protipotresna sanacij objekta in dograditev		sodelavec		
načrt: PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE		sodelavec		
vsebina risbe:	vrsta projekta: PZI	št. projekta	št. načrta:	datum
	merilo: 1:500	01/19	S 1464-JK-20	junij 2020
SITUACIJA				št.risbe: 0
Zadnja sprememba:				