



Šifra prostora	Namembnost prostora	Finalni tlak	Talna površina
1N A01	Stopnice	Keramika	19.14 m <sup>2</sup>
1N A02	Garderoba - otroci	PVC Cfl	129.38 m <sup>2</sup>
1N A03	Igralnica	PVC Cfl	53.76 m <sup>2</sup>
1N A04	Sanitarje - otroci	Keramika	7.93 m <sup>2</sup>
1N A05	Hodnik	PVC Cfl	14.08 m <sup>2</sup>
1N A06	Dvigalo	Keramika	3.10 m <sup>2</sup>
1N A07	Igralnica	PVC Cfl	48.95 m <sup>2</sup>
1N A08	Strokovni delavci	PVC Cfl	13.78 m <sup>2</sup>
1N A09	Sanitarje - otroci	Keramika	7.93 m <sup>2</sup>
1N A10	Igralnica	PVC Cfl	53.76 m <sup>2</sup>
1N A11	Terasa	EPDM guma	116.18 m <sup>2</sup>
1N A12	Čistila	Keramika	4.26 m <sup>2</sup>
1N A13	Sanitarje - otroci	Keramika	7.72 m <sup>2</sup>
1N A14	Sanitarje - otroci	Keramika	7.93 m <sup>2</sup>
1N A15	Igralnica	PVC Cfl	53.76 m <sup>2</sup>
1N A16	Garderoba - zaposleni	PVC Cfl	10.74 m <sup>2</sup>
1N A17	Sanitarje - zaposleni	Keramika	2.18 m <sup>2</sup>
1N A18	Sanitarje - otroci	Keramika	8.10 m <sup>2</sup>
1N A19	Igralnica	PVC Cfl	53.76 m <sup>2</sup>
1N A20	Stopnice	Keramika	19.14 m <sup>2</sup>
POVRŠINA SKUPAJ:			635.58 m <sup>2</sup>

LEGENDA ELEMENTOV:

- Ø101 Lokalni odvod kot npr. Limador F/E (IPX5)  
V= 150 m<sup>3</sup>/h, dp= 105 Pa, Pel= 55 W
- Ø102 Lokalni odvod kot npr. Limador F/M  
V= 100 m<sup>3</sup>/h, dp= 66 Pa, Pel= 11 W
- Ø103 Cevni odvodni ventilator kot npr. TD-500/160 Mixvent  
V= 300 m<sup>3</sup>/h, dp= 100 Pa, Pel= 50 W
- 1 Zunanja enota kot npr. Mitsubishi  
tip PUHY-P350 (Qh= 40,0 kW)  
Pel=11,69 kW/ 400 V/ 50 Hz  
vel. enote: 1650x1220x740 mm
- 11 Notronja stenska enota kot npr. Mitsubishi  
tip PKFY-P32VLM-E (Qh= 3,6 kW)  
vel. enote: 295x898x249 mm
- SP1 Stolpni prezračevalnik kot npr. MOKK-VENT  
tip ATR-/350/800/C1/INOX/1990 m<sup>3</sup>/h
- SP2 Stolpni prezračevalnik kot npr. MOKK-VENT  
tip ATR-/160/700/C1/INOX/520 m<sup>3</sup>/h

LEGENDA:

- Dovod VRV sistem
- - - - - Povratek VRV sistem
- Razdelilec – Y kos
- Ⓜ Oznaka dviznega voda – VRV sistem

OPOMBA:

Mikrolokacije elementov, cevnih razvodov in kanalov se ob izvedbi prilagodijo obstoječemu oz. novo predvidenemu stanju.

Sprememba	Opis spremembe	Datum	Podpis
ARCTUR	ARCTUR d.o.o., Nova Gorica		
investitor:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana	odg. projektant:	J. KOTAR ILJAŠ, u.d.i.s. S-0940/24.6.2020
objekt:	VRTEC GIGIBAN, enota A.JDA protipotrebno sanaciji	sodelavec:	
	objekta in dograditev	sodelavec:	
načrt:	PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE		
večina risbe:	PZI	št. projekta	št. načrta:
TLORIS NADSTROPJA	merilo 1:100	01/19	S 1464-JK-20
		datum	junij 2020
			št. risbe
			3