



RKB  
TN  
230/400V; 50Hz  
Pin = 48,85 kW  
fi = 0,5  
Pk = 24,43kW  
Ik= 37,11A

Številka projekta: 01/07-2016		Številka noštara: E01/07-2016		Faza projekta: PZI		Ime		Identif. št.		Podpis		Riaba:	
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL		Odgovorni vodja projekta: B. Hojnik, univ.dipl.inž.arh.		Odgovorni projektant: D. Ambrož, univ.dipl.inž.el.		Projektant:		E-1345		Datum:		Enopolna shema stik. bloka RKB	
Objekt: STANOV. POSLOVNI OBJEKT POLJE IV		Kontrolor:								Riaba št.:		4.23/1	
Lokacija: k.o. SLAPE										APRIL 2017			