



RD  
TN  
230/400V; 50Hz  
Pin = 22,18kW  
fi = 0,25  
Pk = 5,55kW  
Ik = 23,92A

Številka projekta: 01/07-2016		Številka načrta: E01/07-2016		Faza projekta: PZI				Ime		Identif. št.		Podpis		Riaba:  Enopolna shema stik. bloka RD							
						Odgovorni vodja projekta:		B. Hojnik, univ.dipl.inž.arh.		A-0949											
Naročnik:		JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL				Odgovorni projektant:		D. Ambrož, univ.dipl.inž.el.		E-1345											
Objekt:		STANOV. POSLOVNI OBJEKT POLJE IV				Projektant:															
Lokacija:		k.o. SLAPE				Kontrolor:															
														Datum:		APRIL 2017		Riaba št.:		4.20	