

OPOMBA:
Zunanje žaluzije na vseh oknih so upravljane s stikali GOR/DOL montiranimi v parapetnem kanalu.
Lokacije priključkov za žaluzije uskladi z dobavljenno opremo.
Dovodni kabel do stikal za žaluzije je 3x1,5 od stikal do žaluzije je kabel 4x1,5.

POVEZAVA z
ozemljiševim trakom RH1*H2 RF 30x3,5mm
obročasto ozemljiš v zemlji na globini 0,8m
odmik od objekta 1,5-2,0 m

LEGENDA:
NN razvod

PK 300 PK 300 PK 300 KABELSKA POLICA PK 300
PK 200 PK 200 PK 200 KABELSKA POLICA PK 200
PK 100 PK 100 PK 100 KABELSKA POLICA PK 100

- LEGENDA - moč:
- Tipkalo nadomestno za izklop naprave
 - Stikalo 1-0-2; za krmiljenje senčil 10A/230V; podometna montaža ali montaža v parapetni kanal
 - Enofazna podometna vtičnica, 250V, 16A
 - Enofazna vtičnica, 250V, 16A - montaža v parapetni kanal
 - Enofazna vtičnica, 250V, 16A s pokrovom- montaža v parapetni kanal
 - Enofazna vtičnica, 250V, 16A UPS- montaža v parapetni kanal
 - Trifazna vtičnica nadomestna, 400V, 16A s pokrovom IP65
 - Trifazna vtičnica, 400V, 16A - montaža v parapetni kanal
 - Trifazna vtičnica, 400V, 16A - podometna montaža; proizvod Menekes za kuhinje
 - Enofazna vtičnica, 230V, 16A - podometna montaža; proizvod Menekes za kuhinje
 - Enofazna vtičnica, 250V, 16A s pokrovom IP44 - podometna
 - Enofazna vtičnica, 250V, 16A s pokrovom IP44 - nadomestna montaža
 - Požarna loputa na motorni pogon
 - Termostat za krmiljenje konvektorjev
 - Stalni priključek (enofazni, trifazni)
 - Talni izpust (enofazni)
 - Parapetni kanal 162x72mm, - troprekatni
 - Glavno izenačevanje potencialov
 - Razvodnica za dodatno izenačevanje potencialov
 - Ozemljištev izvedena z vodnikom 6mm2 - ru/ze izolacija
 - Električni razdelilec - nadomestna ali pristojejoča omara