


LEGENDA VODOVOD IN KANALIZACIJA:

- HLADNA VODA
- TOPLA VODA
- CIRKULACIJA
- KANALIZACIJA

LEGENDA OGREVANJE:

- 22K/600x1120 Radiator / oznaka radiatorja
- Oznaka prostora / računska temperatura prostora
- 43

Oznaka dvizžnega voda



- Dovod / povratek

LEGENDA PREZRAČEVANJE:

- Prezračevalni ventil
- Prezračevalna rešetka
- Mehanski regulator pretoka NOTUS R
- Ročna dušilna loputa z oznako RDR - mehanski regulator pretoka (v kanalu)
- Dovodni kanal
- Odvodni kanal

IZOLACIJA KANALOV: dovodni kanali so izolirani z izolacijo debeline 19 mm le pri sistemu KN3, sistem KN1 in KN2 ima vidne neizolirane dovodne kanale.
Kanali za sveži zrak in odpadni zrak so v celoti izolirani z izolacijo debeline 50 mm (2 x 25 mm), zunaj objekta zaščiteni z Alu pločevino.

Jeklena črna cev SIST ISO 10216	PE-X cev SIST EN ISO 15875	Večplastna cev Raxofix	Oglikovo jeklo, precizna cev EN 10305-1	Cu cevi SIST EN 1057
DN 10	ø 16 x 2,0	DN 12 (ø 16 x 2,2)	DN 12 (15 x 1,2)	ø 15 x 1
DN 15	ø 18 x 2,0	ø 20 x 2,8		
	ø 20 x 2,25		DN 15 (18 x 1,2)	ø 18 x 1
DN 20	ø 25 x 2,5	ø 25 x 2,7	DN 20 (22 x 1,5)	ø 22 x 1
DN 25	ø 32 x 3,0	ø 32 x 3,2	DN 25 (28 x 1,2)	ø 28 x 1,5
DN 32	ø 40 x 4,0	ø 40 x 3,5	DN 32 (35 x 1,5)	ø 35 x 1,5
DN 40	ø 50 x 4,5	ø 50 x 4,0	DN 40 (42 x 1,5)	ø 42 x 1,5
DN 50		ø 63 x 4,5	DN 50 (54 x 1,5)	ø 54 x 1,5

OPOMBA:
PZI NAČRT JE IZDELAN NA ARHITEKTURNIH PODLOGAH PREJETIH DNE 15.04.2021 ter 06.11.2022.
V NAČRTIH JE UPOŠTEVAN NAČRT POŽARNE VARNOSTPREJET DNE 07.04.2022.

Vse mere je potrebno na preveriti na objektu ! Pred naročilom opreme je potrebno preveriti izvedene prostore ter preveriti dimenzije opreme, če ustrezajo izvedenemu stanju na objektu.
V skladu s predpisi, mora izvajalec del pred začetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled načrta za izvedbo in opozoriti na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. Za pravilnost izvedb jamči izvajalec del !

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTA!

- © NAČRT JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA SPI INŽENIRING d.o.o.
Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.
Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo.