



LEGENDA:

- 1
- FASADNA PLINSKA PRIKLJUČNA OMARICA Z:
- glavno plinsko zaporno pipo DN50
  - z vgrajenim izolacijskim kosom
  - regulatorjem tlaka 4 bar/22÷25 mbar kot npr.: ELSTER INSTRUMET, tip M2R-DN25
  - plinomernom G-16/DN40
  - zapornim ventilom DN40
  - elektromagnetnim ventilom (EMV) DN40
  - reducirnimi kosi

OPOMBA:

- Skupna moč potrošnikov plina je 162,7 kW
- Priključni ventili za kuh. naprave morajo biti izvedbe s termovarovalom

<b>ENG d.o.o.</b> 2000 MARIBOR Priljubljena cesta 5 Tel: (02) 2524-846 Fax: (02) 2524-836 e-mail: eng@siol.net		NASLOV RISBE	
PODJETJE ZA ELEKTRO IN STROJNI INŽENIRING d.o.o.		SHEMA PLINA	
INVESTITOR Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana		VRSTA NACRTA STROJNE INSTALACIJE	
NAZIV OBJEKTA OŠ Savsko naselje—obnova kuhinje z dozidavo jedilnice ter delna prenova obstoječe stavbe		IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA A—0659	DATUM November 2021
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA M. SEŠEL, u.d.i.a.		IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA S-0720	DATUM November 2021
ODGOVORNI PROJEKTANT J. BOREC, inž. str.		POOPIS	
SOIZDAVLEC			
VRSTA PROJEKTA PZI	ŠTEVILKA PROJEKTA 424519	ŠTEVILKA NACRTA 2147/01	MERILO 1: x
TA LIST NADOMESTI LIST ŠT.		DATUM November 2021	ŠTEVILKA RISBE 2.8