




V PRIMERU IZVEDBE MONOLITNE PLOŠČE SE VGRADI ENAKA ARMATURA
CELOTNA PLOŠČA SE ZABETONIRA V ENEM KOSU NA MESTU JASEK

PREREZ 1:1-1:1



PREREZ 3-3

AB JAŠEK 2.0x3.0x1.5 m
ARMATURNI NAČRT

AB KONSTRUKCIJA C 30/37
ARMATURA S 500 B
BETON: XC2, XC4,
OPAŽ: VIDEN BETON VB 3
VODOTESNOST: PV-II

DOPOLNITVE			
DATUM	OPIS	POTRDL	PORIS
hidroinženiring d.o.o. Projekiranje in inženiring hidroinženiringih objektov, čistihih naprav in drugih risnih gradbenih Vodovodna 109, 1000 Ljubljana			
VIDNA PROJEKTA:	Borut ŽELEZNIK, univ.dipl.inž.grad.	ID. ŠT. 125 G-0067	DATUM POPIISA sept. 21
PODBLAŠČENI INŽENIR:	Borut ŽELEZNIK, univ.dipl.inž.grad.	ID. ŠT. 125 G-0067	
SODDELAVCI:			
INVESTITOR / MARNOSTNO: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA			
VISTA IN LOKACIJA OBLIKOTA: VODOVOD BESNICA – 2.FAZA			
VSEBINA: REGULATOR TLAKA – ODCEP ZA HP ZG.BESNICA, AB JAŠEK 3.0x1.5x2.0 m – ARMATURNI NAČRT			
VISTA PROJ. DOK.: PZI	DATUM: FEBRUAR 2024	ST. RISBE:	
ŠT. NAČRTA: 2 Načrt gradbenih konstr.	MERLO: 1:25	22/25.75	
ŠT. PROJEKTA: 40-2261-00-2020			