



skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem) Mestna uprava
T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)
E: vokasnaga@vokasnaga.si
www.vokasnaga.si

Oddelek za
urejanje
prostora

Prejeto	12-07-2023	Sig. z	MKM
Številna Zaveza		P-	
3505-20/2017-149		Vrsta	
Ljubljana, 12.7.2023			



MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA,
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28

1000 LJUBLJANA

Št. dopisa: VOK-350-026/2023-005

Št. mnenja: MN-13/23V

**Zadeva: Zahteva za dopolnitev osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 457
Drevesnica ob Litijski cesti in 120 Litijska od Kajuhove do vzhodne AC – del - vodovod**

Spoštovani!

Skladno z vašim dopisom št. 3505-20/2017-147 (e-pošta z dne 26.06.2023) vam posredujemo mnenje s področja vodovoda na predloženi osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta 457 Drevesnica ob Litijski cesti in 120 Litijska od Kajuhove do vzhodne AC.

Smernice za pripravo prostorskega akta Občinski podrobni prostorski načrt 457 Drevesnica ob Litijski cesti smo predhodno že podali 9.6.2021 (VOK-350-061/2021-003). Naknadno smo podali še zahtevo za dopolnitev osnutka odloka, dne 19.4.2023 (VOK-350-026/2023-003). V slednji smo opozorili, da gre v konkretnem primeru za urejanje relativno velikega območja, s predvidenimi 14 objekti in 990 stanovalci, za katero bo racionalno zagotavljanje oskrbe s pitno in požarno vodo brez izgradnje novega javnega vodovodnega omrežja težko izvedljivo. Investitor se je odločil, da bo problematiko oskrbe obravnavnega območja s pitno in požarno vodo reševal z internim vodovodnim omrežjem.

V tekstualnem delu odloka je bila upoštevana pripomba, da se bodo hidranti znotraj OPPN oskrbovali iz internega vodovodnega omrežja. Iz javnega vodovodnega omrežja bo mogoče odvzeti vodo za gašenje požarov le iz hidrantov ob Litijski cesti, ki bodo pokrivali le severni del OPPN 457 Drevesnica ob Litijski cesti.

Prav tako je v 35. členu (ukrepi za varstvo pred požarom) osnutka odloka upoštevano, da bo treba za zagotavljanje požarne varnosti na ostalih delih znotraj tega OPPN zagotoviti vodo iz drugih vodnih virov in internega vodovodnega omrežja. Težava je, da v odloku drugi vodni viri, na primer požarni bazen, še niso definirani.

Na osnovi vaše zadnje posredovane rešitve sta za oskrbo objektov predvidena dva vodovodna priključka. Vodovodni priključek, ki bo oskrboval le stavbo 3 ni sporen. Opozarjamo pa, da je v 42. členu (vodovodno omrežje) za vse preostale objekte predviden le en vodovodni priključek, katerega dimenzija še ni navedena oziroma določena, bo pa moral, poleg pitne in sanitarne vode, zagotavljati tudi požarno varnost za vseh 13 objektov.

Opozarjamo, da je treba s požarnim elaboratom predvideti potrebe po vodi za gašenje in določiti količino požarne vode, ki bo znotraj OPPN potrebna za gašenje iz javnega in iz internega vodovodnega omrežja, ki se bo napajalo le preko enega vodovodnega priključka. Ta bo potekal iz sekundarnega vodovoda NL DN



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
VI. Št. 1/12273/00, ID št. SI64520463,
Osnovni kapital 99 336 586,10 EUR


150 do stavbe 2. Glede na ugotovljene potrebe bo treba hidravlično preveriti zmogljivost javnega vodovodnega omrežja, dimenzije vodovodnega priključka za 13 objektov in internega vodovodnega omrežja. V primeru, da zmogljivosti vodovodnega omrežja ne bodo zadoščale predvidenim požarnim zahtevam po vodi za gašenje bo treba znotraj območja OPPN predvideti ustrezen požarni bazen in ga tudi lokacijsko umestiti znotraj obravnavanega OPPN.

Lep pozdrav.



Pripravil:
mag. Marko Gspan



Vodja razvojne službe:
Nataša Šušteršič



Vodja Tehnično investicijskega sektorja:
Andrej Ranko



Dostaviti:

- naslovník,
- glavni arhiv podjetja

Branka Božič Sedlar

Od: VOKA SNAGA Tajništvo direktorja <tajnistvo.direktorja@vokasnaga.si>
Poslano: sreda, 12. julij 2023 15:20
Za: Urbanizem
Zadeva: Sken dopisa - Drevesnica ob Litijski cesti
Priloge: Doc1.pdf; Doc2.pdf

Spoštovani,

Posredujemo vam sken dopisa za vodovod in kanalizacijo za QPPN 457, Drevesnica ob Litijski cesti.

Originala pošiljamo po navadni pošti.

Lep pozdrav

Ana Zavodnik
tajništvo direktorja družbe

JP VOKA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
SI - 1000 Ljubljana

T +386 (1) 5808 401
E tajnistvo.direktorja@vokasnaga.si

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed to be clean.