



skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si Mestna občina Ljubljana



Mestna uprava

Oddelek za urejanje prostora



MESTNA OBČINA LJUBLJANA,
MESTNA UPRAVA,
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28
1000 LJUBLJANA

Prejeto:	24-04-2023	Sig z:	MKN
Številka zadeve	3505-20/2017-123	Pril:	Ljubljana, 12.4.2023
		Št. dopisa	VOK-350-027/2023-003
		Vredn	Št. mnenja: MN-13/23K

**Zadeva: Zahteva za dopolnitev osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 457
Drevesnica ob Litijski cesti - kanalizacija**

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 457 Drevesnica ob Litijski cesti, dopis št. 3505-20/2017-123 z dne 17. 03. 2023, in na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostorā (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) ter v povezavi s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) vam posredujemo zahtevo za dopolnitev osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta 457 Drevesnica ob Litijski cesti (v nadaljevanju OPPN) za področje kanalizacije.

Po pregledu Osnutka Odloka o OPPN s prilogami, ki je objavljen na spletni strani:

<https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi-po-zurep-2/> in katastra kanalizacije JP VOKA SNAGA d.o.o, vam sporočamo, da je osnutek OPPN potrebno uskladiti s spodaj navedenimi pripombami.

V situacijo »Zbirni načrt okoljske, energetske in elektronske komunikac. infrastrukture«, ki predstavlja grafično prilogo OPPN, je potrebno vrisati (interni) sistem za ponikanje padavinske odpadne vode. Če ni posebnih ovir, naj se prvi revizijski jašek na hišnem priključku nahaja tik za parcelno mejo. Prikazi interne kanalizacije za padavinske odpadne vode, interne kanalizacije za komunalne odpadne vode in hišnih priključkov za komunalne odpadne vode do prvega revizijskega jaška za parcelno mejo naj se med seboj razlikujejo.

Lep pozdrav.

Pripravila:

mag. Maja Štajdohar

Vodja razvojne službe:

Nataša Šušteršič

Dostaviti:

– naslovnik,

– glavni arhiv podjetja

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko



JAVNO PODJETJE
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana



Registrirano pri Okrožnem Sodišču v Ljubljani,
VI Št 1/12273/00, ID št SI64520463,
Osnovni kapital 99 336 586,10 EUR