



VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA

skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1000 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si

Oddelek za
urejanje
prostora

Mestna uprava

Prejeto:	24-04-2023	Sig z:	MKH
Številka zadeve	3505-20/2017-123	Pri:	
Ljubljana, 19.4.2023		Vredn..	



MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNA UPRAVA, ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28

1000 LJUBLJANA

Št. dopisa VOK-350-026/2023-003

Št. mnenja: MN-13/23V

**Zadeva: Zahteva za dopolnitev osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 457
Drevesnica ob Litijski cesti - vodovod**

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu, št. dopisa 3505-20/2017-123, z dne 17.3.2023, vam na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 - ZureP-3 in 20/22 - odl. US) in v zvezi s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 - ZDU-10) posredujemo zahtevo za dopolnitev osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta 457 Drevesnica ob Litijski cesti s področja vodovoda.

Smernice za pripravo prostorskega akta Občinski podrobni prostorski načrt 457 Drevesnica ob Litijski cesti smo predhodno že podali 9.6.2021 (VOK-350-061/2021-003).

Po pregledu Osnutka Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta 457 Drevesnica ob Litijski cesti s prilogami, ki je objavljen na spletni strani:

<https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi-po-zurep-2/> in katastra kanalizacije JP VOKA SNAGA d.o.o., vam sporočamo, da je osnutek OPPN potrebno uskladiti s spodaj navedenimi pripombami.

V zgoraj navedenih smernicah smo opozorili, da gre v konkretnem primeru za urejanje relativno velikega območja, s predvidenimi 14 objekti in 990 stanovalci, za katero bo racionalno zagotavljanje oskrbe s pitno in požarno vodo brez izgradnje novega javnega vodovodnega omrežja težko izvedljivo, kar ni bilo upoštevano.

Iz prometne ureditve predloženega gradiva (načrt 4.09-4.11) je mogoče razbrati, da bodo na obravnavnem območju OPPN urejene intervencijske poti za dostop z gasilskim vozili in delovne površine za gasilce in zunanji hidranti. V tekstualnem delu odloka je treba navesti, da se bodo hidranti znotraj OPPN oskrbovali iz internega vodovodnega omrežja.

Iz javnega vodovodnega omrežja bo mogoče odvzeti vodo za gašenje požarov le iz hidrantov ob Litijski cesti, ki bodo pokrivali le severni del OPPN 457 Drevesnica ob Litijski cesti. Za zagotavljanje požarne varnosti na ostalih delih znotraj tega OPPN pa bo treba zagotoviti vodo iz drugih vodnih virov in internega vodovodnega omrežja.

Pitno vodo za vseh 14 objektov se bo po predloženih rešitvi zagotavljalo preko dveh vodovodnih priključkov. Upoštevati je treba primeren način priključevanja predvidenih objektov na javno vodovodno omrežje,



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
VI Št 1/12273/00, ID št SI64520463,
Osnovni kapital 99 336 586,10 EUR



**VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

skladno z 9. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur. List RS, št. 59/2014), ki zahteva, da se oskrbo predvidenih objektov z vodo izvede preko samostojnih vodovodnih priključkov za vsako stavbo posebej. Vodovodne priključke je treba ob upoštevanju maksimalne porabe vode ustrezno dimenzionirati. Predvidi se vodomerne prostore ustrezne velikosti za postavitve predpisanega števila vodomero. Predvidi se tudi ločene vodomere za druge vrste odvzema vode (negospodinjstva raba).

Zaradi omejenih zmogljivosti javnega vodovodnega omrežja je treba gradivo ustrezno dopolniti, tekstovno in grafično, z opisom in prikazom načina zagotavljanja požarne varnosti iz drugih vodnih virov z internim vodovodnim omrežjem, internimi objekti in napravami.

Ustrezno je treba načrtovati ter v grafičnih prilogah prikazati vodomerna mesta za predvidene objekte.

Lep pozdrav.

Pripravil:

mag. Marko Gspan

Vodja razvojne službe:

Nataša Šušteršič

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko



JAVNO PODJETJE

09

VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233

1001 Ljubljana

Dostaviti:

- naslovník,
- glavni arhiv podjetja