



S10.7

DIMNA ZAVESA

OPIS:	Zaradi nove požarne sheme v tem prostoru ni več potrebe po dimni zavesi. Dimno zaveso se odstrani vključno z podkonstrukcijo in se zagotovi enakomerno osvetlitev prostora za uporabnike.



OBSTOJEČE STANJE



- OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
 - Vse mere preveriti na kraju samem
 - Načrt usklajevati z načrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
 - Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
 - Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
 - Kotirana je gradbena odprtna vrat in oken
 - Svetla mera vrat je mera med odprtimi vrtnimi krili (pod 90°)
 - Detalje vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
 - Detalje fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
 - Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu

SADAR + VUGA d.o.o. Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija	SADAR + VUGA	FAZA: PZI	MERILLO: 1:25
OBJEKT: Skatepark Stožice		ŠT. PROJEKTA: 359-19	DATUM: februar 2020
RISBA: Odstranitev dimne zaveses Demontaža			ŠTEVILKA LISTA: S10.9