



Ljubljana, 19.4.2018

Št. dokumenta VOK-350-030/2018-002

Št. smernic SM-9/18K

Mestna uprava
Ljubljana
Mestna upravaUrejanje
prostoraMESTNA OBČINA LJUBLJANA
MU, Oddelek za urejanje prostora
POLJANSKA CESTA 28

1000 LJUBLJANA



| | | |
|------------------|-----------------|--------|
| Prejeto: | 10-05-2018 | BAJ |
| Številka zadeve: | 3505-21/2016-20 | Vredn. |

Zadeva: **Predhodne smernice za pripravo gradiva za natečaj za ureditev območja OPPN 385 Zvezna ulica - kanalizacija**

Spoštovani!

Podajamo vam predhodne smernice za pripravo gradiva za natečaj za ureditev območja OPPN 385 Zvezna ulica, ki ste nam ga posredovali v dopisu št. 3505-21/2016-10 dne 10.04.2018.

Obravnavano območje OPPN 385 se nahaja na območju med Flajšmanovo in Kavčičevo ulico. V urbanistično – arhitekturni natečaj bo zajeto tudi območje ob Pokopališki ulici.

V Flajšmanovi ulici poteka javni kanal za odvod komunalne odpadne in padavinske vode dimenzije od DN 300 mm do DN 400 mm ter v Kavčičevi ulici javni kanal za odvod komunalne odpadne in padavinske vode dimenzije DN 400 mm.

V Pokopališki ulici poteka kanal za odvod komunalne odpadne in padavinske vode DN 400 mm ter kanal za odvod padavinske odpadne vode DN 600 mm, ki odvaja padavinsko vodo iz streh in utrjenih površin na območju novih gradenj vzhodno od Pokopališke ulice na ponikalno polje, ki se nahaja na južnem delu območja OPPN 385.

V primeru prestavitve ponikalnega polja mora celotno ponikalno polje omogočiti ponikanje obstoječih količin padavinske vode.


Komunalne odpadne vode iz novo predvidenih objektov se lahko preko hišnega priključka naveže na javne kanale v Flajšmanovi, Kavčičevi in Pokopališki ulici. V Pokopališki ulici sta že izvedena odcepa za predvideni gradnji dveh objektov po obstoječem zazidalnem načrtu. Teren omogoča ponikanja padavinske odpadne vode, zato je za odvod padavinske odpadne vode iz streh, utrjenih povoznih in nepovoznih površin potrebno predvideti ponikanje padavinske vode iz streh in utrjenih površin v podtalje na območju predvidene gradnje.

Lep pozdrav.

Pripravila:
Maja ŠorliVodja razvojne službe:
Nataša Šušteršič

Dostaviti:

- naslovnik,
- glavni arhiv podjetja.



23

Direktor Tehnično investicijskega sektorja:
Jože Bogomolj