



MESTNA OBCINA LJUBLJANA  
MESTNA UPRAVA  
ODDELEK ZA URBANIZEM  
POLJANSKA CESTA 28

1000 LJUBLJANA

naš znak: 3519RP110\_JPE-351-831/2018-004

vaš znak: 3505-21/2016-10

Projeto:	16-05-2018	Šifra z:	BAJ
Številka zadeve:	3505-21/2016-23	Pril:	
		Vredn.:	

datum: 15.5.2018

B. JOVAN

## OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM

### ZADEVA: Predhodne smernice za pripravo gradiva za natečaj za ureditev OPPN 385: ZVEZNA ULICA

Spoštovani !

z Vašo vlogo številka 3505-21/2016-10 z dne 10.04.2018, ki smo jo prejeli dne 12.04.2018 ste nas zaprosili za izdajo predhodnih smernic za pripravo strokovnega gradiva za izvedbo javnega urbanistično arhitekturnega natečaja za območje OPPN 385 Zvezna ulica (v nadaljevanju OPPN) .

Obravnavno območje urejanja se nahaja v Zeleni jami v Ljubljani v sklopu nepozidanih površin, ki jih obdajajo Šmartinska cesta, Flajšmanova ulica, Kavčičeva ulica in Pokopališka ulica. Območje urejanja obsega enoto urejanja prostora (EUP) JA-392 in del EUP JA-391. Trenutno veljavni zazidalni načrt predvideva gradnjo dveh stolpičev na EUP JA-391 medtem, ko predlagana zazidalna ureditev na EUP JA-392 predvideva gradnjo dodatnih petih stanovanjskih stolpičev. Skupno je na celotnem območju urejanja predvidena gradnja sedmih stanovanjskih stolpičev s skupno 125 stanovanji.

Skladno z Lokalnim energetskim konceptom MOL, OPN MOL in Odlokom o prioritetni rabi energentov za ogrevanje na območju MOL, je za načrtovano sosesko, v obravnavanih enotah urejanja prostora JA-391 del in JA-392, za namen ogrevanja in priprave tople sanitarne vode predvidena oskrba s toploto iz sistema daljinskega ogrevanja. Uporaba zemeljskega plina je možna za namen kuhe in hlajenja.

Za oskrbo z zemeljskim plinom je za objekte na območju A in C1 možna navezava na obstoječe nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje N13100 dimenzije DN225, ki poteka v pločniku vzdolž Flajšmanove ulice in za objekte na območju B ter C2 možna navezava na obstoječe


nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje N13136 dimenzije DN100, ki poteka v pločniku vzdolž Pokopališke ulice.

Za priključitev predvidenih stavb na obstoječe plinovodno omrežje bo potrebno izvesti nov/e priključni/e plinovod/e. Koncept oskrbe z zemeljskim plinom in zasnovo plinovodnega omrežja bomo opredelili v okviru izdaje smernic za obravnavan OPPN.

V prilogi Vam pošiljamo situacijo z okvirno vrisanim obstoječim plinovodnim omrežjem na obravnavanem območju.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil: Tom Pleskovič




Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

Aleš Cjuha

Namestnik direktorja sektorja za investicije in razvoj

Priloga:


- Situacija M 1:X



**Energetika ljubljana**  
Energetika Ljubljana, d.o.o.  
Verovškova 62, 1001 Ljubljana 3/1



Situacija, M 1:1



Energetika Ljubljana, 15.5.2018