

V skladu s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji v stavbi za bivalne ali spalne prostore je potreba za pretok zraka 55m3/h na prostor oz. potreba za pretok zraka 35m3/h na osebo, kar znese pri max. 3 osebah v prostoru 105m3/h

