



Javno podjetje
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana, Slovenija

T: 01/580 81 00, 01/580 84 02
E: vokasnaga@vokasnaga.si
www.vokasnaga.si



JSS20008106



Ljubljana, 1.6.2020

Št. dokumenta: VOK-351-1944/2020-004

Št. soglasja: S-830-20V

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL
ZARNIKOVA ULICA 3

1000 LJUBLJANA



**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE LJUBLJANA**

5	
Prejeto:	Sig. z.:
08-06-2020	
Številka zadeve:	Priloge:
	Vrednost:

SOGLASJE H GRADNJI - VODOVOD

Investitor: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL, ZARNIKOVA ULICA 3, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: NOVI PARK NA CESTI V GORICE - NOVOGRADNJA

Katastrska občina: VIČ

Parcelna št.: 2160/53

Naslov objekta: Cesta v Gorice, Ljubljana

Projektna dokumentacija:

Načrt arhitekture - PZI št. 1901, ASK 4 d.o.o., datum: september 2019,

Vodovodni priključek - PZI št. načrta 15-V/20, ŠLIBAR INŽENIRING d.o.o., datum: maj 2020

Vodovodno omrežje: Obstoječe

Varstveni pas vodnih virov: VVO III - širše območje

Datum vloge: 21.5.2020

Soglasje za predmetno gradnjo izdajamo na osnovi vaše vloge, Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17-popr.), na osnovi 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) ter na osnovi 28. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 59/14) kot sledi:

- Z gradnjo parka se strinjamo.**
- Gradnja, oz. prekop se mora izvajati tako, da se na mestih kjer je položeno javno vodovodno omrežje, izkop obvezno vrši ročno, vodovod pa se strokovno zavaruje.
- Posegi nad vodovodom in vodovodnimi priključki morajo biti izvedena tako, da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in obnova vodovodnih ter ostalih komunalnih vodov, objektov in naprav.
- Upoštevanji morajo biti predpisani odmiki od obstoječih vodovodov, skladno z veljavno zakonodajo ter zahtevami upravljavca.
- Najmanj 15 dni pred začetkom gradnje, oz. izvajanjem del, je potrebno pisno obvestiti JP VOKA SNAGA d.o.o. (Sektor Vodovod), Vodovodna cesta 90 (sklic na številko izdanega soglasja), zaradi nadzora gradnje. Pisnemu naročilu nadzora je potrebno predložiti naročilnico.



6. Zakoličbo obstoječih vodovodov, je potrebno pisno naročiti pri JP VOKA SNAGA d.o.o. (Tehnično investicijski sektor – Služba za soglasja in kataster - tel. 01 58 08 392 ali 041 656 894), Vodovodna cesta 90 (sklic na številko izdanega soglasja). Pisnemu naročilu je potrebno predložiti naročilnico.
7. Pitnik se priključi na javno vodovodno omrežje NL DN 100 mm.
8. Vodovodni priključek se izvede:
 - Vodovodni priključek, od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje, do obračunskega vodomera, izvede JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., na stroške uporabnika. Vodovodni priključek lahko izvede tudi izvajalska organizacija s priznano usposobljenostjo, na podlagi posebnega dovoljenja JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., za izvedbo priključka. Izvedba priključka se naroči pri JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Tehnično investicijski sektor - Služba priključkov (tel. 01 58 08 340).
 - V kolikor bo vodovodni priključek izvedla organizacija s priznano usposobljenostjo, na podlagi posebnega dovoljenja za izvedbo, se mora pred pričetkom del na kraju samem preveriti pravilnost izvedbe vodomernega mesta (jaška). Investitor naroči ogled in preverbo pravilnosti izvedbe pri JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Tehnični investicijski sektor – Služba priključkov, najmanj dva delovna dneva pred izvajanjem del (tel. 041 641 280 ali 041 739 290).
 - Na priključku bo vgrajen nepovratni ventil, kot vložek v voder. Zaradi tega, mora lastnik objekta redno kontrolirati in servisirati vse varnostne ali nepovratne ventile, ki so ali bodo vgrajeni v interni vodovodni instalaciji.
 - Geodetski posnetek vodovodnega priključka, za vnos v kataster vodovoda JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., se izvede pred zasutjem izkopa za vodovodni priključek. Geodetski posnetek zagotovi izvajalec javne službe, na stroške investitorja.
 - JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., ima pravico da odkloni izvedbo priključka, če ne bodo izpolnjeni vsi pogoji, ki so navedeni v tem soglasju.
9. Upoštevati je potrebno Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Ur. l. RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del (Ur. l. RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18) Upoštevati je potrebno Uredbo o vodovarstvenem območju, za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/07, 9/08-popr., 65/12 in 93/13).
10. Upoštevati je potrebno Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 59/14).
11. Obstoječe vodovodno omrežje, zaradi nameravanih del ne sme biti ogroženo ali poškodovano.
12. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremene investitorja del.

Soglasje velja dve leti od izdaje.

Pripravil:

Janko Longar

Vodja službe soglasij in katastra po pooblastilu:

Urška Hočevar

