

	A	B	C	D	E	F	G
1	Projekt: Polje IV - Lamela I						Priloga 1
2	Toplotna bilanca						
3							
4							
5	N1	Nadstropje 1					
6	S1	S1-I-106					
7	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
8	P2	P101 Dnevni prostor I-106	22	22	1131	445	686
9	P3	P102 Soba I-106	7	20	221	108	113
10	P4	P103 Spalnica I-106	11	20	362	196	166
11	P5	P104 Soba I-106	7	20	246	133	113
12	P6	P105 Predprostor I-106	11	20	190	30	160
13	P7	P106 WC I-106	2	20	114	4	110
14	P8	P107 Kopalnica I-106	4	24	188	29	159
15		Skupno: S1-I-106			2452	945	1507
16	S2	S2-I-107					
17	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
18	P9	P108 Dnevni prostor I-107	21	22	991	349	642
19	P15	P109 Kopalnica I-107	4	24	193	51	142
20		Skupno: S2-I-107			1184	400	784
21	S3	S3-I-108					
22	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
23	P16	P110 Dnevni prostor I-108	21	22	967	325	642
24	P17	P111 Kopalnica I-108	4	24	196	54	142
25		Skupno: S3-I-108			1163	379	784
26	S4	S4-I-102					
27	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
28	P20	P112 Spalnica I-102	11	20	359	196	163
29	P19	P113 Soba I-102	7	20	221	108	113
30	P21	P114 Soba I-102	7	20	221	108	113
31	P18	P115 Dnevni prostor I-102	22	22	1097	411	686
32	P22	P116 Predprostor I-102	12	20	202	22	180
33	P23	P117 WC I-102	3	20	140	1	139
34	P24	P118 Kopalnica I-102	4	24	188	29	159
35		Skupno: S4-I-102			2428	875	1553
36	S5	S5-I-101					
37	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
38	P28	P119 Dnevni prostor I-101	22	22	1132	446	686
39	P26	P120 Soba I-101	7	20	221	108	113
40	P25	P121 Spalnica I-101	11	20	332	171	161
41	P29	P122 Predprostor I-101	9	20	158	18	140
42	P31	P123 Kopalnica I-101	4	24	203	44	159

	A	B	C	D	E	F	G
1	Projekt: Polje IV - Lamela I						Priloga 1
2	Toplotna bilanca						
43		Skupno: S5-I-101			2046	787	1259
44	S6	S6-I-103					
	P	Prostor	A	tn	Qn	PhiT	PhiV
45			(m²)	(°C)	(W)	(W)	(W)
46	P32	P124 Dnevni prostor I-103	24	22	1095	351	744
47	P33	P125 Kopalnica I-103	4	24	226	83	143
48		Skupno: S6-I-103			1321	434	887
49	S7	S7-I-104					
	P	Prostor	A	tn	Qn	PhiT	PhiV
50			(m²)	(°C)	(W)	(W)	(W)
51	P35	P126 Kopalnica I-104	4	24	250	91	159
52	P34	P127 Dnevni prostor I-104	19	22	875	275	600
53	P36	P128 Spalnica I-104	13	20	360	165	195
54		Skupno: S7-I-104			1485	531	954
55	S8	S8-I-105					
	P	Prostor	A	tn	Qn	PhiT	PhiV
56			(m²)	(°C)	(W)	(W)	(W)
57	P39	P129 Spalnica I-105	11	20	327	161	166
58	P40	P130 Soba I-105	7	20	221	108	113
59	P38	P131 Soba I-105	7	20	221	108	113
60	P37	P132 Dnevni prostor I-105	22	22	1132	446	686
61	P41	P133 Predprostor I-105	11	20	178	18	160
62	P43	P134 Kopalnica I-104	4	24	197	38	159
63	P42	P135 WC I-105	2	20	113	3	110
64		Skupno: S8-I-105			2389	882	1507
65		Skupno: Nadstropje 1			14468	5233	9235
66							
67	N2	Nadstropje 2					
68	S1	S9-I-206					
	P	Prostor	A	tn	Qn	PhiT	PhiV
69			(m²)	(°C)	(W)	(W)	(W)
70	P2	P201 Dnevni prostor I-206	22	22	1138	439	699
71	P3	P202 Soba I-206	7	20	223	108	115
72	P5	P203 Soba I-206	7	20	223	108	115
73	P4	P204 Spalnica I-206	11	20	355	186	169
74	P6	P205 Predprostor I-206	11	20	190	27	163
75	P7	P206 WC I-206	2	20	115	3	112
76	P8	P207 Kopalnica I-206	4	24	190	28	162
77		Skupno: S9-I-206			2434	899	1535
78	S2	S10-I-207					
	P	Prostor	A	tn	Qn	PhiT	PhiV
79			(m²)	(°C)	(W)	(W)	(W)
80	P9	P208 Dnevni prostor I-207	21	22	938	283	655
81	P15	P209 Kopalnica I-207	4	24	183	39	144
82		Skupno: S10-I-			1121	322	799

	A	B	C	D	E	F	G
1	Projekt: Polje IV - Lamela I						Priloga 1
2	Toplotna bilanca						
83	S3	S11-I-208					
	P	Prostor	A	tn	Qn	PhiT	PhiV
84			(m²)	(°C)	(W)	(W)	(W)
85	P16	P210 Dnevni prostor I-208	21	22	908	253	655
86	P17	P211 Kopalnica I-208	4	24	183	39	144
87		Skupno: S11-I-			1091	292	799
88	S4	S12-I-202					
	P	Prostor	A	tn	Qn	PhiT	PhiV
89			(m²)	(°C)	(W)	(W)	(W)
90	P19	P212 Soba I-202	7	20	223	108	115
91	P20	P213 Spalnica I-202	11	20	328	161	167
92	P21	P214 Soba I-202	7	20	223	108	115
93	P18	P215 Dnevni prostor I-	22	22	1109	410	699
94	P22	P216 Predprostor I-202	12	20	199	16	183
95	P23	P217 WC I-202	3	20	143	1	142
96	P24	P218 Kopalnica I-202	4	24	188	26	162
97		Skupno: S12-I-			2413	830	1583
98	S5	S13-I-201					
	P	Prostor	A	tn	Qn	PhiT	PhiV
99			(m²)	(°C)	(W)	(W)	(W)
100	P28	P219 Dnevni prostor I-	22	22	1140	441	699
101	P26	P220 Soba I-201	7	20	223	108	115
102	P25	P221 Spalnica I-201	11	20	336	172	164
103	P29	P222 Predprostor I-201	9	20	161	18	143
104	P31	P223 Kopalnica I-201	4	24	203	41	162
105		Skupno: S13-I-			2063	780	1283
106	S6	S14-I-203					
	P	Prostor	A	tn	Qn	PhiT	PhiV
107			(m²)	(°C)	(W)	(W)	(W)
108	P32	P224 Dnevni prostor I-	24	22	1103	345	758
109	P33	P225 Kopalnica I-203	4	24	226	80	146
110		Skupno: S14-I-			1329	425	904
111	S7	S15-I-204					
	P	Prostor	A	tn	Qn	PhiT	PhiV
112			(m²)	(°C)	(W)	(W)	(W)
113	P35	P226 Kopalnica I-204	4	24	250	88	162
114	P34	P227 Dnevni prostor I-	19	22	927	315	612
115	P36	P228 Spalnica I-204	13	20	366	167	199
116		Skupno: S15-I-			1543	570	973
117	S8	S16-I-205					
	P	Prostor	A	tn	Qn	PhiT	PhiV
118			(m²)	(°C)	(W)	(W)	(W)
119	P40	P229 Soba I-205	7	20	223	108	115
120	P39	P230 Spalnica I-205	11	20	331	162	169
121	P38	P231 Soba I-205	7	20	223	108	115

	A	B	C	D	E	F	G
1	Projekt: Polje IV - Lamela I						Priloga 1
2	Toplotna bilanca						
122	P37	P232 Dnevni prostor I-205	22	22	1140	441	699
123	P41	P233 Predprostor I-205	11	20	181	18	163
124	P43	P234 Kopalnica I-204	4	24	194	32	162
125	P42	P235 WC I-205	2	20	115	3	112
126		Skupno: S16-I-			2407	872	1535
127		Skupno: Nadstropje 2			14401	4990	9411
128							
129	N3	Nadstropje 3					
130	S1	S17-I-306					
131	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
132	P2	P301 Dnevni prostor I-306	22	22	1138	439	699
133	P3	P302 Soba I-306	7	20	223	108	115
134	P4	P303 Spalnica I-306	11	20	330	161	169
135	P5	P304 Soba I-306	7	20	249	134	115
136	P6	P305 Predprostor I-306	11	20	190	27	163
137	P7	P306 WC I-306	2	20	115	3	112
138	P8	P307 Kopalnica I-306	4	24	190	28	162
139		Skupno: S17-I-			2435	900	1535
140	S2	S18-I-307					
141	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
142	P9	P308 Dnevni prostor I-307	21	22	938	283	655
143	P15	P309 Kopalnica I-307	4	24	183	39	144
144		Skupno: S18-I-			1121	322	799
145	S3	S19-I-308					
146	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
147	P16	P310 Dnevni prostor I-308	21	22	908	253	655
148	P17	P311 Kopalnica I-308	4	24	183	39	144
149		Skupno: S19-I-			1091	292	799
150	S4	S20-I-302					
151	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
152	P19	P312 Soba I-302	7	20	223	108	115
153	P20	P313 Spalnica I-302	11	20	328	161	167
154	P21	P314 Soba I-302	7	20	223	108	115
155	P18	P315 Dnevni prostor I-302	22	22	1109	410	699
156	P22	P316 Predprostor I-302	12	20	199	16	183
157	P23	P317 WC I-302	3	20	143	1	142
158	P24	P318 Kopalnica I-302	4	24	188	26	162
159		Skupno: S20-I-			2413	830	1583
160	S5	S21-I-301					

	A	B	C	D	E	F	G
1	Projekt: Polje IV - Lamela I						Priloga 1
2	Toplotna bilanca						
	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
161							
162	P28	P319 Dnevni prostor I-301	22	22	1140	441	699
163	P26	P320 Soba I-301	7	20	223	108	115
164	P25	P321 Spalnica I-301	11	20	336	172	164
165	P29	P322 Predprostor I-301	9	20	161	18	143
166	P31	P323 Kopalnica I-301	4	24	203	41	162
167		Skupno: S21-I-			2063	780	1283
168	S6	S22-I-303					
	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
169							
170	P32	P324 Dnevni prostor I-303	24	22	1103	345	758
171	P33	P325 Kopalnica I-303	4	24	226	80	146
172		Skupno: S22-I-			1329	425	904
173	S7	S23-I-304					
	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
174							
175	P35	P326 Kopalnica I-304	4	24	250	88	162
176	P34	P327 Dnevni prostor I-304	19	22	927	315	612
177	P36	P328 Spalnica I-304	13	20	366	167	199
178		Skupno: S23-I-			1543	570	973
179	S8	S24-I-305					
	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
180							
181	P40	P329 Soba I-305	7	20	223	108	115
182	P39	P330 Spalnica I-305	11	20	331	162	169
183	P38	P331 Soba I-305	7	20	223	108	115
184	P37	P332 Dnevni prostor I-305	22	22	1140	441	699
185	P41	P333 Predprostor I-305	11	20	181	18	163
186	P43	P334 Kopalnica I-304	4	24	194	32	162
187	P42	P335 WC I-305	2	20	115	3	112
188		Skupno: S24-I-			2407	872	1535
189		Skupno: Nadstropje 3			14402	4991	9411
190							
191	N4	Nadstropje 4					
192	S1	S25-I-406					
	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
193							
194	P2	P401 Dnevni prostor I-406	22	22	1217	518	699
195	P3	P402 Soba I-406	7	20	248	133	115
196	P5	P403 Soba I-406	7	20	248	133	115
197	P4	P404 Spalnica I-406	11	20	391	222	169
198	P6	P405 Predprostor I-406	11	20	220	57	163
199	P7	P406 WC I-406	2	20	126	14	112

	A	B	C	D	E	F	G
1	Projekt: Polje IV - Lamela I						Priloga 1
2	Toplotna bilanca						
200	P8	P407 Kopalnica I-406	4	24	205	43	162
201		Skupno: S25-I-			2655	1120	1535
202	S2	S26-I-407					
203	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
204	P9	P408 Dnevni prostor I-407	21	22	1005	350	655
205	P15	P409 Kopalnica I-407	4	24	196	52	144
206		Skupno: S26-I-			1201	402	799
207	S3	S27-I-408					
208	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
209	P16	P410 Dnevni prostor I-408	21	22	975	320	655
210	P17	P411 Kopalnica I-408	4	24	196	52	144
211		Skupno: S27-I-			1171	372	799
212	S4	S28-I-402					
213	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
214	P20	P412 Spalnica I-402	11	20	381	214	167
215	P19	P413 Soba I-402	7	20	248	133	115
216	P21	P414 Soba I-402	7	20	248	133	115
217	P18	P415 Dnevni prostor I-402	22	22	1188	489	699
218	P22	P416 Predprostor I-402	12	20	234	51	183
219	P23	P417 WC I-402	3	20	151	9	142
220	P24	P418 Kopalnica I-402	4	24	203	41	162
221		Skupno: S28-I-			2653	1070	1583
222	S5	S29-I-401					
223	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
224	P28	P419 Dnevni prostor I-401	22	22	1219	520	699
225	P26	P420 Soba I-401	7	20	248	133	115
226	P25	P421 Spalnica I-401	11	20	371	207	164
227	P29	P422 Predprostor I-401	9	20	188	45	143
228	P31	P423 Kopalnica I-401	4	24	218	56	162
229		Skupno: S29-I-			2244	961	1283
230	S6	S30-I-403					
231	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
232	P32	P424 Dnevni prostor I-403	24	22	1180	422	758
233	P33	P425 Kopalnica I-403	4	24	242	96	146
234		Skupno: S30-I-			1422	518	904
235	S7	S31-I-404					
236	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
237	P35	P426 Kopalnica I-404	4	24	269	107	162

	A	B	C	D	E	F	G
1	Projekt: Polje IV - Lamela I						Priloga 1
2	Toplotna bilanca						
238	P34	P427 Dnevni prostor I-404	19	22	990	378	612
239	P36	P428 Spalnica I-404	13	20	407	208	199
240		Skupno: S31-I-			1666	693	973
241	S8	S32-I-405					
242	P	Prostor	A (m²)	tn (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)
243	P39	P429 Spalnica I-405	11	20	367	198	169
244	P40	P430 Soba I-405	7	20	248	133	115
245	P38	P431 Soba I-405	7	20	248	133	115
246	P37	P432 Dnevni prostor I-405	22	22	1219	520	699
247	P41	P433 Predprostor I-405	11	20	211	48	163
248	P43	P434 Kopalnica I-404	4	24	209	47	162
249	P42	P435 WC I-405	2	20	122	10	112
250		Skupno: S32-I-			2624	1089	1535
251		Skupno: Nadstronje 4			15636	6225	9411
252							
253		Skupno:			58907	21439	37468