


| Klet | | | | |
|------|-------------------|----------|------------------|------------------|
| poz. | prostor | površina | obdelava poda | obdelava sten |
| I | GAJARNA | 962,85 | asfal | asfal |
| II | P MOTORJI | 34,35 | asfal | asfal |
| III | UVOZNA KLANČINA | 110,35 | asfal | asfal |
| IV | ODVOD | 2,31 | asfal | asfal |
| I | HODNIK I | 27,76 | protisrčni opask | opask |
| II | KOLESARNICA I | 30,27 | Keramik | opask |
| III | POŽARNO STOPNIŠČE | 34,23 | gret | protisrčni opask |
| IV | SHRAMBA I | 9,02 | Keramik | opask |
| I | SHRAMBA I | 88,78 | protisrčni opask | opask |
| II | SHRAMBA I | 106,62 | protisrčni opask | opask |
| III | SHRAMBA I | 2,31 | protisrčni opask | opask |
| IV | HODNIK II | 24,64 | protisrčni opask | opask |
| I | KOLESARNICA II | 28,40 | protisrčni opask | opask |
| II | POŽARNO STOPNIŠČE | 34,23 | gret | protisrčni opask |
| III | SHRAMBA II | 9,02 | Keramik | opask |
| IV | SHRAMBA II | 61,27 | protisrčni opask | opask |
| V | SHRAMBA II | 106,62 | protisrčni opask | opask |

FAZNOST GRADNJE
klet




LEGENDA:

- ogrevanje
- ogrevanje (radiatori)
- ogrevanje/ hlajenje knjižnice
- ogrevanje (solarno)
- zemeljski plin (ZP)
- hlajenje (Cu cevi)
- Cu-povezava TC
- zunanjahlajenje enota
- radiator
- notranja enota split narave
- ventilatorski konvektor - stropni
- predvideno mesto za montažo split naprave za hlajenje
- stanovanjska postaja ogrevanje
- ogrevanje vertikala

OPOMBA

Kalorimetri z daljinskim odčitavanjem nameščeni v stanovanjskih postajah - ogrevanje. Priključek za zajem podatkov v točlini postai v kleti.



| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| Sprememba: Opis spremembe: | | Datum spr.: | | Podpis: | |
| Investitor: Javni stanovanjski sklad MOL Zarnikova ulica 3 1000 Ljubljana | | Naziv objekta: Novogradnja stanovanjsko Lokacija: poslovnega kompleksa Polje IV (708/3, 711/1, 712/3, 714/5, 714/8, 714/9, vse k.o. (1772) Slape) | | | |
| Projektant: MIKTRA z namo do udobja MIKTRA d.o.o. Gortina 142, SI-2366 Muta | | Vrsta načrta prikaza: 5. NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME | | | |
| Odg. vodja proj.: Branko HOJNIK u.d.i.a. | | Ident. št.: A - 0949 | | Vrsta risbe: TLOVIS KLETI OGREVANJE, HLAJENJE, ZEM.PLIN | |
| Odg. projektant: mag. Sašo Poberžnik, udis | | S-1260 | | Vrsta Projekta: PZI Številka projekta: 01/07-2016/2 | |
| Sodelavec: | | | | Št. risbe: O1 | |
| Datum izdelave: feb.2018 | | Merilo: 1 : 100 | | Št. načrta: S-1622/2 | |