



### LEGENDA:




CEVNI VENTILATOR ZA  
DOVOD/ODVOD ZRAKA IZ SHRAMB  
S TERMOSTATOM IN ČASOVNIM RELEJEM  
Vdo,od=100–400 m<sup>3</sup>/h; Pm=30–100 W/230V




RAZŠIRITEV KANALA – ZAMREŽENA (ODVOD ZRAKA)



PREZRAČEVALNI VENTIL (DOVOD/ODVOD ZRAKA)



ZUNANJA ZAŠČITNA REŠETKA



|                  |   |   |                                 |
|------------------|---|---|---------------------------------|
|                  |   |   |                                 |
|                  |   |   |                                 |
|                  |   |   |                                 |
| Sprememba:       | Opis spremembe:   | Datum spr.:   | Podpis:                         |
| Investitor:      | Javni stanovanjski sklad MOL<br>Zarnikova ulica 3<br>1000 Ljubljana   | Naziv objekta: Novogradnja stanovanjsko<br>Lokacija: poslovnega kompleksa Polje IV<br>(708/3, 711/1, 712/3, 714/5, 714/8, 714/9, vse k.o. (1772) Slape) |                                 |
| Projektant:      |  <b>MIKTRA</b><br>z nami do udobja<br>MIKTRA d.o.o.<br>Gortina 142, SI-2366 Muta | Vrsta načrta prikaza:<br><b>5. NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ<br/>IN STROJNE OPREME</b>  |                                 |
|                  | Ime in priimek  | Ident. št.  | Vrsta risbe: PREZRAČEVANJE      |
| Odg. vodja proj. | Branko HOJNIK u.d.i.a.  | A - 0949  | SHEMA PREZRAČEVANJA SHRAMB      |
| Odg. projektant  | mag. Sašo Poberžnik, udis   | S-1260  | Vrsta Projekta: PZI             |
| Sodelavec        |   |   | Številka projekta: 01/07-2016/2 |
| Datum izdelave:  | feb.2018  | Merilo: 1 : X   | Št. risbe: P8                   |
|                  |   | Št. načrta:   | S-1622/2                        |